PŮDORYS STŘECHY



LEGENDA PRVKŮ STŘECHY OBJEKTU "A"

① odvětrání kanalizace - 13 ks
stávající plechové komínky budou nahrazeny novými plastovými komínky z PVC s integrovanou PVC manžetou

② odvětrání střechy - 33 ks
bude odstraněno

③ střešní vpusť - 4 ks
střešní vpusti budou nahrazeny novými s integrovanou PVC manžetou vč. ochranného koše, součástí bude napojení na stávající kanalizační svod

④ výlez na střechu - 1 ks
stávající poklop bude ze spodní strany zateplen minerální vlnou tl. 100 mm se zhotovením z důvodu otevírání poklopu
stávající plech bude opatřen 2x základním nátěrem a fx nátěrem vrchním
sokl bude obalen mPVC fólií

⑤ jednotka vzduchotechniky - 9 ks
stávající jednotky vzduchotechniky budou opatřeny nátěrem
sokl bude obalen mPVC fólií

⑥ stávající anténa - 1 ks
sokly budou obaleny mPVC fólií

⑦ stávající anténa - 1 ks
při provádění střechy bude přesunuta a poté osazena na stejné místo

stávající hromosvod bude odstraněn a nahrazen novým - viz samostatný projekt

stávající anténa bude zachována

C4 - C4



OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVÉST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVÉST V KVALITNÍM TŘÍDĚ "A" DLE METODIKY CDB
- KZS PROVÉST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNĚ POUŽITÝ SYSTÉM

ZS T1 SKLADBA STŘECHY:
- STŘEŠNÍ KRYTINA MECHANICKY KOTVENÁ – STŘEŠNÍ mPVC FÓLIE VYZTUŽENÁ POLYESTER, TKANINOU TL. 2 MM S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ A POŽÁRNÍ KLASIFIKACI Broof (T1)
- SEPARAČNÍ VRSTVA 200 g/m²
- PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100S STABIL 300–500 MM (SPÁDOVÉ KLÍNY) KOTVENÝ ŠROUBY DO BETONU 4,3 MM S TALÍŘOVÝM PODLOŽKAMI (TELESKOP)
- PAROZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM S VLOŽKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN
- PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
- OPRAVNÁ VYROVNÁVACÍ MALTA NA BETON– CEMENTOVÁ PRÁŠKOVÁ PLYTLOVANÁ SMĚŠ VODOU ŘEDITELNÁ PRO OPRAVY 1–20 MM V JEDNOM KROKU
- PENETRACE DISPERZNÍ PASTOVITÁ, PLNĚNÁ KŘEMIČITÝM PÍSKEM
- STÁVAJÍCÍ KERAMZITOVÝ PŘEDPJATÝ PANEL (PŘEDFOKLAD)

ZS T3 SKLADBA STŘECHY:
- STŘEŠNÍ KRYTINA MECHANICKY KOTVENÁ – STŘEŠNÍ mPVC FÓLIE VYZTUŽENÁ POLYESTER, TKANINOU TL. 2 MM S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ A POŽÁRNÍ KLASIFIKACI Broof (T3) – VIZ. MÍRY
- SEPARAČNÍ VRSTVA 120 g/m²
- PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100S STABIL 300–400 MM (SPÁDOVÉ KLÍNY) KOTVENÝ ŠROUBY DO BETONU 4,3 MM S TALÍŘOVÝM PODLOŽKAMI (TELESKOP)
- PAROZÁBRANA – MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 MM S VLOŽKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN
- PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
- OPRAVNÁ VYROVNÁVACÍ MALTA NA BETON– CEMENTOVÁ PRÁŠKOVÁ PLYTLOVANÁ SMĚŠ VODOU ŘEDITELNÁ PRO OPRAVY 1–20 MM V JEDNOM KROKU
- PENETRACE DISPERZNÍ PASTOVITÁ, PLNĚNÁ KŘEMIČITÝM PÍSKEM
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ, SPÁDOVÉ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVY STŘECHY A ČÁSTEČNÉ ČIŠTĚNÍ PODKLADU
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ PANEL

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

SO 07 DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ LANA HROMOSVODU (DÉLKA cca 7,0m) VČ. KOTVENÍ–OZNAČEN HROMOSVODU V GRAFICKÉ ČÁSTI + – PRODUKT ŘEŠ NOVÝ HROMOSVOD VIZ. SAMOSTATNÝ ODDÍL

SO 21 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÉ STŘECHY PO NOSNOU KONSTRUKCI (ŽB PANEL), OČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA PODKLADU PRO NOVOU SKLADBU STŘECHY. SKLADBA STÁVAJÍCÍ STŘECHY JE POPSÁNA V GRAFICKÉ ČÁSTI VÝKRESU.

SO 08 PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE VČ. PROSTUPU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

VYMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE (OKNA, ZDIVO, DVEŘE)

POZNÁMKA:
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ JIŽ NEBUDOU VYUŽITY
(VODÍCÍ KONZOLY, ROZVODY HROMOSVOD, SVODY, ATD.)

LEGENDA ZNAČEK:

+ NAVRŽENÝ HROMOSVOD PŘÍD KZS
VIZ. ODDÍL HROMOSVOD



REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" **SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC** **parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec**			**ARCHITEKTI THIELKA - STARYCHA s.r.o.** BRNO, GARIGULIANOVA 32, 614 00
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THIELKA	DATUM	01/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA	ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	KLÁRA POLAČKOVÁ	STUPEŇ	DPS
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318		ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO-02 UBYTOVNA **PŮDORYS STŘECHY**		MĚŘÍTKO 1 : 75	Č. VÝKRESU **205**