



UVEDENÉ VÝSKOVÉ ÚDAJE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, SKUTEČNÁ POLOHA A HLoubKA VEŘEJNÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘENA ZHOTOVITELEM OVĚŘOVACÍMI SONDAMI V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍŤ a V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ!!!

* Minimální vzdálenost křížení mezi STL plynovodem a podzemním kabelem vysokého napětí se řídí ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a podmínkami správců sítí veřejné infrastruktury. Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vysokého napětí vč. souhlasu s jejich prováděním si musí zhotovitel zajistit před jejich zahájením. S podmínkami práce v ochranném pásmu musí být prokazatelně seznámeni pracovníci zhotovitele.

LEGENDA

