

SMART PROJEKT s.r.o.
Lanžhotská 3448/2
Břeclav
690 02

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
29. 01. 2023

NAŠE ZNAČKA
PM-4871/2024/5203/Dě

VYŘIZUJE
Ing. Markéta Děrdová
+420 541 637 300
derdova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
29. 01. 2024

Výjezdová základna ZZS

(k. ú. Břeclav, ORP Břeclav, Jihomoravský kraj, ČHP 4-17-01-0460-0-00)

Charakteristika akce:

Předložili jste nám žádost o vyjádření a část dokumentace výše uvedeného záměru. Předmětem PD je novostavba výjezdové základny ZZS JmK, p. o. v Břeclavi na pozemcích parc. č. 4432/1, 4432/2, st. 4900, 5883 a další v k. ú. Břeclav. Investorem stavby je Jihomoravský kraj.

K uvedené stavbě jsme se již vyjádřili stanoviskem zn: PM-51702/2023/5203/Dě ze dne 27. 11. 2023. Oproti původnímu projektu došlo ke změně výškového umístění podlahy 1.NP a ke změnám s tím souvisejícím.

Nově je podlaha 1. NP navržena na kótu 158,68 m. n.m., tedy 0,5 m nad kótu Q100. S uvedenou změnou souvisí drobné změny – nové výšky napojení komunikací, inženýrských sítí, nová pozice odvodňovacích průlehů atd. Část stěny přístřešku náhradních vozidel bude sloužit jako opěrná stěna, je doplněno svahování v okolí objektu. Místnost s náhradním zdrojem bude mít +0 jako objekt výjezdové základny, vstupu bude doplněno schodiště.

Stavba se nachází v záplavovém území Q₁₀₀, mimo zóny povodňového ohrožení dle platných Plánů pro zvládání povodňových rizik.

Stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartéry řeky Moravy.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků ani pozemků ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stavba se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná“ DYJ_1240 a v území vodního útvaru podzemních vod „Dolnomoravský úval - jižní část“ ID 22503.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za následující podmínky:

Při realizaci geotermálních vrtů bude v souladu s předloženou dokumentací provedena souvislá injektáž certifikovanou injektážní směsí nebo jiným vhodným nepropustným materiálem v celé délce vrtného profilu.

Upozorňujeme, že realizací vrtů pro tepelné čerpadlo a jejich provozem nesmí být negativně ovlivněny zdroje podzemní vody ani hydrogeologické poměry v zájmové lokalitě. Injektážní směs musí vykonávat funkci hydraulicky nepropustné tamponáže po celou dobu životnosti vrtů.

Upozorňujeme, že veškerá rizika možných povodňových škod při stavbě v záplavovém území nese investor, resp. vlastník stavby nikoliv Povodí Moravy, s. p.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí