


LEGENDA

- PK1 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 80 kW (80/60°C), SPOTŘEBA ZP 8,68 m<sup>3</sup>/h, HMOTNOST 74kg, 3bar – NOVÝ  
PK2 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 80 kW (80/60°C), SPOTŘEBA ZP 8,68 m<sup>3</sup>/h, HMOTNOST 74kg, 3bar – NOVÝ  
PK3 KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 80 kW (80/60°C), SPOTŘEBA ZP 8,68 m<sup>3</sup>/h, HMOTNOST 74kg, 3bar – NOVÝ  
KOTLE DODÁNY VČETNĚ ČERPADLOVÝCH PŘIPOJOVACÍCH SKUPIN A PODSTAVNÝCH RAMŮ  
P01 PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY QUANTUM 30,5kW, 3,6m<sup>3</sup>/h – STÁVAJÍCÍ  
HUK HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY ŠOUPĚ DN100 – STÁVAJÍCÍ  
HU HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNU GASELA SV0036-03-50, DN50, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230V, OVLÁDÁNÍ Z MAR  
BEZ NAPĚTÍ UZÁVŘEN, VČETNĚ FILTRAČNÍ VLOŽKY  
KK KULOVÝ KOHOUT PLYN  
KKZ KULOVÝ KOHOUT PLYN S INTEGROVANOU TLAKOVOU ZÁTKOU  
VzK VZORKOVACÍ KULOVÝ KOHOUT  
PS PŘÍMÉ ŠROUBENÍ  
PR PŘECHODOVÝ SPOJ PE-OCEĽ NAVAŘOVACÍ, S OCHRANNÝM POUZDREM  
Z ZÁTKA  
M MANOMETR

- NAVRŽENÝ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD, TRUBKA OCEĽ –2kPa  
— STÁVAJÍCÍ NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD  
- - - NAVRŽENÉ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ  
- - - STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ  
— — — STÁVAJÍCÍ NTL VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD



|                   |                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                        |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VYPRACOVAL:       | Ing. LUKÁŠ NAVRKAL                                                                                                 |  |  | Ing. LUKÁŠ NAVRKAL<br>PROJEKTOVÁ ČINNOST<br>Přímětická 1905/53<br>669 02 Znojmo<br>Tel: 777 606 164<br>E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz |          |
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. LUKÁŠ NAVRKAL                                                                                                 |  |  | DATUM:                                                                                                                                 | MĚŘITKO: |
| INVESTOR:         | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje<br>Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno |  |  | 11/2024                                                                                                                                | 1:50     |
| MÍSTO:            | Kotkova 3725/24, Znojmo                                                                                            |  |  | STUPEN:                                                                                                                                | PARE Č.: |
| AKCE:             | Kotelny a otopné soustavy SÚS JMK, oblast Západ                                                                    |  |  | DPS                                                                                                                                    |          |
| OBSAH:            | D.1.4. PLYNOVOD                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                        |          |
| NÁZEV VÝKRESU:    | PŮDORYS 1.NP                                                                                                       |  |  | Č. VÝKRESU:                                                                                                                            | 1        |