

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE
DNE 18. 9. 2012**

ZADAVATEL: Gymnázium Brno, Elgartova 3
Sídlem: Elgartova 3, 614 00 Brno
Jednající: Mgr. Petra Šperková, ředitelka
IČ: 005 58 974

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výměna ležaté kanalizace a sanace vlhkosti

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Na půdoryse 1.NP výkres **sanace** je uvedeno, že železobetonové stěny budou opatřeny krystalickou izolací (ve výkazu sanace položka 40, výměra 98,25 m²) a na ni bude nanесena nová vápenocementová omítka. Nenašel jsem ve výkazu tuto vápenocementovou omítku. Kde je prosím položka uvedena, pokud je v rozpočtu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Vápenocementová omítka stěn - je obsažena v pol. č. 16, zbytek je obsažen v položce č. 17

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dle výkazu výměr sanace budou nově nanесeny omítky pol. 17 - 376,78 m² sanační omítky a pol. 16 – 50,60 m² vnitřní mvc štukové omítky. Předpokládám, že pokud budou nanесeny nové omítky, musí být stávající omítka odstraněna. Ovšem tomu by měla odpovídat položka otlučení vnitřních omítek. Ve výkazu se jedná o pol. 33, kde je ovšem rozsah 282,66 m². Prosím o potvrzení výměr. Dál pod sanační omítky je technologicky nutné provést očištění a prospárování zdiva položka 978023411R00 , která ovšem ve výkazu chybí.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

pol. č. 17 – omítka sanační – je myšleno kompletní provedení nové omítky – tomu odpovídá pol. č. 33 a pol. č. 34

S pozdravem

Blanka Dosedělová

GORDION, s.r.o., Drozdovice 4, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 335 705, e-mail: dosedelova@gordion.cz