
























## LEGENDA ZNAČEK

	Ústředna systému EPS
	Přídavné tablo obsluhy
	Obslužné pole požární ochrany
	Klíčový trezor požární ochrany
	Zařízení dálkového přenosu
	Pomocný zdroj EPS s AKU
	Vstupně / Výstupní modul
	Bezdrátový Vstupně / Výstupní modul
	Hlásič požáru opticko-kouřový na stropě
	Hlásič požáru termodiferenciální na stropě
	Hlásič požáru tlačítkový
	Bezdrátový tlačítkový hlásič požáru
	Bezdrátový opticko-kouřový hlásič požáru
	Hlásič požáru lineární - vysílač/přijímač
	Hlásič požáru lineární - odrazová plocha
	Vnitřní siréna EPS
	Zábleskový maják EPS
	Ovládané zařízení
	Stoupací trasa
	Hlásičová kruhová linka, SHKFH-R 2x2x0,8, B2cas1d1
	Ovládaná zařízení EPS, kopplerová linka: SSKFH-V180 2x2x0,8 P60-R B2cas1d1
	Připojení periferií (ZDP, OPPO, KTPO), SHKFH-V180 4x2x0,8 P60-R B2cas1d1
	Napájení V/V modulů, 1-CSKH-V180-J 3x1,5 P60-R B2cas1d1

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

		<b>SECURITY TECHNOLOGIES a.s.</b> Komprdova 4333/20, 615 00 Brno Tel: +420 775 995 931 E-mail: Pavlinek.radek@security.cz		Autorizace: 	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. RADEK PAVLÍNEK	Ing. Lukáš Borovský	Bc. Pavel Suchý			
					
Investor: Jihomoravský kraj		Číslo PD:	PDB250011	Paré:	
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno		Zakázkové číslo:	RB/25/0037		
Akce: <b>Vzdělávací centrum Podmitrov</b>		Datum:	04/2025		
<b>ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE</b>		Stupeň:	DSP		
Objekt: Vzdělávací centrum Podmitrov, Mitrov 10, 592 53 Strážek		Formát:	5xA4		
Obsah: <b>EPS - LEGENDA ZNAČEK</b>		Měřítko:	<b>1:100</b>	Číslo výkresu: <b>EPS/06</b>	