


Legenda požární ochrany	
Nx.x	označení požárního úseku (nadzemní podlaží č. / č. na podlaží)
-----	hranice požárního úseku
---	hranice požárně nebezpečného prostoru
REI30 EI/EW15	požární odolnost stavební konstrukce
EW15-DP3-C-KZ	požární odolnost uzávěru (C-samozavírač, KZ-koordinátor zavírání)
DP1/DP2/DP3	hořlavost konstrukce: DP1-nehořlavé, DP2-smíšené, DP3-hořlavé
△ REI 30	požární odolnost stropní konstrukce / podhledu
△	přenosný hasicí přístroj – práškový 6 kg
△	přenosný hasicí přístroj – sněhový (CO2) 5 kg
△	přenosný hasicí přístroj – vodní 9 kg
➡	východ na volné prostranství / směr úniku
ú.c.4, 20m/30 osob	úniková cesta (číslo, délka, počet osob, – začátek a konec)
[CS] [TS]	vypínací prvky elektrické energie CENTRAL STOP / TOTAL STOP
[stop FVE]	vypínací prvek fotovoltaické elektrárny
[EPS]	požární úsek vybaven EPS
⊗	požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
[OPPO]	obslužné pole požární ochrany
[KTPO]	klíčový trezor požární ochrany, vč. zábleskového majáku



±0,000 = 416,01 m.n.m. BpV  
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petra Slušná  
Vyraboval: Jan Petrus, ČKAIT: 0701739  
Investor: Jihomoravský kraj  
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  
Provozovatel: Lipka – školské zařízení pro  
environmentální vzdělávání Brno, p. o.

Stavba:  
Vzdělávací centrum Podmitrov –  
renovace budovy a areálu

Jan Petrus  
č. aut.: ČKAIT 0701739  
e-mail: jan.petrus@igniscon.cz  
mob.: 603 532 051

Místo: Strážek - Mitrov, č. p. 10  
K. ú. : Mitrov parc. č. 9/1, 62, 113, 59/5, 53,  
111/2, 86/1, 65, 87

Datum:10/2024

Paré:

Obsah: NAVRHOVANÝ STAV  
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
PŮDORYS 1. NP

Výkres:  
2024-10-04-01

Měřítko: 1:100

Stupeň: změna stavby po dokončení

Formát: