



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 107816/2025

Sp. zn.:

S – JMK 69774/2025 OINV

Vyřizuje:

Ing. Petra Staňková

Telefon:

541 651 286

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

0

Datum:

23.07.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace III

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK Břeclav

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 22.07.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/III:

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění projektové dokumentace o výkresy k objektu **PS 05 Vjezdové závory**.

Odpověď č. 1/III:

Vjezdové závory tvoří technicky ucelený výrobek. Zadavatel má za to, že specifikace uvedená v uveřejněné projektové dokumentaci je pro nacenění uchazečem dostačující. Detailní/realizační projektová dokumentace bude vyhotovena vybraným dodavatelem v rámci realizace stavby a předložena autorskému doзору k odsouhlasení.

Dotaz č. 2/III:

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění informací u vnitřních dveří:

- Jedná se o bezfalcové dveře, skrytý závěs Tectus? U vnitřních dveří není uvedeno, zda se jedná o falcové, nebo bezfalcové dveře. Jen u specifikace ocelových zárubní je uvedeno – ocelová bezfalcová bez polodrážky. Prosíme tedy upřesnit, o jaké dveře se jedná.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@jmk.cz

Internet
www.jmk.cz

- V poznámkách těsnící lišta – je myšleno tak, aby byla ve dveřích výsuvná prahová lišta?

Odpověď č. 2/III:

- Jedná se o bezfalcové dveře. V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nelze specifikovat přesného výrobce. Lze použít jakýkoli systém závěsů vhodný pro bezfalcové zárubně.
- Ano, u vybraných dveří dle výpisu výrobku bude těsnící padací lišta.

Dodavatelé zohlední toto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracování svých nabídek.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic