



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

Č.j.: 351/SŘ/2025

V Břeclavi dne 24. 7. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a prodloužení lhůty k podání nabídek

Název zakázky:

„Výměna 3 výtahů v pavilonech C a D“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU
e-mail: mikulica@nembv.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Jurica – vedoucí oddělení TEH
e-mail: jurica@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

I.

Dne 23. 7. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

Dotaz:

Dotaz č. 2

Dobrý den, dle tabulek se do výtahu s nosností 900 kg nevejde postel, opravdu je tato informace konečná? Do původních šachet se vejde výtah s nosností až 1600 kg a větším rozměrem kabiny. Děkuji za informace

Odpověď zadavatele na Dotazy:

Zadavatel uvádí následující vysvětlení:

Ad dotaz č. 1

Zadavatel v obou technických specifikacích požaduje 1900 kg z důvodu přepravy nemocničních lůžek. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo podáno chybně. Zadavatel trvá na nosnosti 1900 kg v původním zadání v rámci Přílohy č. 1 a Přílohy č. 1a. Stávající výtahy s nosností 500 kg budou nahrazeny výtahy s vyšší kapacitou, konkrétně s nosností 1900 kg z rozměrových požadavků na přepravu lůžek, nikoliv s nosností 900 Kg.

Zadavatel tedy tímto potvrzuje, že požadovaná nosnost nových výtahů je 1900 kg.

II.

Zadavatel v návaznosti na shora uvedený dotaz provedl změnu zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem:

- a) V příloze č. 1 se nosnost výtahu z 900 kg upravuje zpět na 1900 kg.
- b) V příloze č. 1a se nosnost výtahu z 900 kg upravuje zpět na 1900 kg.

Upravené přílohy jsou zveřejněny v systému E-ZAK.

III.

Vzhledem k tomu, že byla zjištěna chyba v zadávacích podkladech, která si vyžádal úpravu těchto podkladů, prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce, a to do 6. 8. 2025 do 12:00.

.....
Ing. Petr Baťka
ředitel