

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1/14692 veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy“



Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Sídlo: Křetín č.p. 12, 679 62 Křetín
IČO: 003 86 766
zastoupený: MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová, email: hallova@dea.cz,
tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 14692



Vážení,

v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1 uchazeče ze dne 27. 5. 2015

„žádáme o dopřesňující informace:

1. TD/1L: Dřevěné euro profily + ocelová zárubeň? Nejde dohromady. Dozická vložka, není bezpečnostní kování? Dveře do interiéru?
2. TD/6: Hliníková stěna, není uvedeno celkové U_w , v Technické zprávě není uvedeno vůbec.
3. TD/1-3: Interiérové parapety, jaký typ, šířka, barva?
4. TO/18: Vchodové dveře + pákový uzávěr + horní světlík? Nejde dohromady. Není uvedeno ve výkazu výměr, máme cenit?
5. Jaké bude U_d (vchodové dveře)? Je rozpor ve výpisu prvků 0,8 a 1,2, v technické zprávě 1,2
6. Je požadavek na paníkové kování u vchodových dveří? Norma DIN EN 179, nebo 1125?“

Dodatečné informace k dotazu č. 1 ze dne 27. 5. 2015

1. TD/1L: Dřevěné euro profily + dřevěná zárubeň (jsou to interiérové dveře)
2. TD/6: Hliníková stěna - doplněna fotka do zprávy + výpisu - jedná se o interiérové dveře bez požadavku na tepelně technické vlastnosti. uzamykatelné s bezpečnostním zasklením. (viz výpis)
3. TD/1-3: Interiérové parapety - dýhované, hloubka 420mm s nosem (viz výpis)

4. TO/18: Vchodové dveře - klika/klika na štítku, vchodové bezpečnostní dveře, ve výkazu jsou uvedeny v SO 02 - to jsou položky týkající se 2.NP (položka 58 u SO 02)
5. Jaké bude U_d (vchodové dveře)? - všechna okna mají $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, všechny dveře mají $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
6. Je požadavek na panikové kování u vchodových dveří? - Není požadavek na panikové kování.

Dotaz č. 2 uchazeče ze dne 29. 5. 2015

1. Nerozumím položkám 123 a 171 Neobsazeno – tyto položky máme ocenit nulou?
2. Co obsahuje položka 218 Výpis skladeb podlah – výměry? Je to pouze informativní položka pro plochu jednotlivých podlah? Jsou skladby podlah zahrnuty jinde v rozpočtu nebo patří kompletní nacenění podlah právě do této položky?
3. U položek 118 – 126 jsem nenašla montáž. Jedná se jen o dodávku?
4. V projektu nesouhlasí některé položky z výkazu výměr s výpisy prvků (např. pol. 118). Máme se v takovém případě řídit výkazem výměr?

Dodatečné informace k dotazu č. 2 ze dne 29. 5. 2015

1. Ano, tyto položky se mají ocenit nulou.
2. Tato položka vychází z legendy místností a je pouze informativní pro plochu jednotlivých podlah. Položku neoceňujte. Soupis prací obsahuje položky dle jednotlivých skladeb podlah.
3. Tyto položky jsou myšleny včetně montáže - montáž větracího potrubí se nikde dál v rozpočtu nevyskytuje.
4. V takovém případě je nutné se řídit výpisem prvků.

V Brně dne 1. 6. 2015

.....
Ing. Anna Kroulíková, v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Přílohy dodatečné informace:

Příloha č. 1 – Výpisy oken, dveří a požárních výrobků – změna 3

20_0_31_5_2015.pdf
20_1_31_5_2015.pdf
20_2_31_5_2015.pdf
20_3_31_5_2015.pdf
20_4_31_5_2015.pdf
20_5_31_5_2015.pdf
20_6_31_5_2015.pdf

Příloha č. 2 – Technická zpráva

00_D_PROV_31_5_2015.pdf