

Zadavatel:
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
se sídlem: Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
IČO: 62076060

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„PO: č. 1330 Rekonstrukce osvětlení školy - 2.a 3. etapa“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), mimo režim zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 29. 7. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 15. 7. 2025

„Dobrý den prosím o vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

- 1. U 2 etapy je požadováno svítidlo typu D, ale v knize svítidel tento typ chybí a nachází se tam pouze typ C s jinými parametry.*
- 2. Ve výkazu 2 etapy máte na demontáž stávajících svítidel určeno pouze 35 hodin, což mi přijde nedostatečné za předpokladu výměny kus/kus, kdy se jedná o celkem 261ks svítidel. Zvlášť když u 3 etapy, je na 51ks vyhrazeno 20 hodin.“*

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Ad-1

Zadavatel uvádí, že svítidlo typu D se nachází v dokumentu ve formátu *.docx s názvem „25-05 D.1.4 SV 03 Kniha svítidel ZŠ Blansko“ na straně č. 5, které je součástí přílohy č. 4 Výzvy k podání nabídky – Projektová dokumentace. V dokumentu se stejným názvem ve formátu *.PDF, který je rovněž součástí

Projektové dokumentace, tato stránka absentovala, proto zadavatel poskytuje aktualizovaný dokument doplněný o svítidlo typu D.

Ad-2

Zadavatel uvádí, že demontáž jednoho svítidla trvá v průměru 4 minuty, přičemž s ohledem na celkový počet svítidel, které budou demontovány, je časový rámec vyhrazený na demontáž všech svítidel plně dostačující.

Žádost č. 2 ze dne 17. 7. 2025

„Dobrý den,

prosím o zveřejnění dokumentu PBŘ (požárně bezpečnostní řešení).“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

Zadavatel přikládá Požárně bezpečnostní řešení, které bylo zpracováno v rámci projektu *Rekonstrukce střešního pláště hlavní budovy, tělocvičny, kuchyně, jídelen a spojovací chodby do OA a SZŠ.*

II.

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje Knihu svítidel, která je součástí Přílohy č. 4 Výzvy k podání nabídky – Projektová dokumentace a doplňuje přílohu Požárně bezpečnostní řešení. Tyto dokumenty jsou přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek je zůstává zachována.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného výběrového řízení Veřejné zakázky zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 4/4.1 – Kniha svítidel ze dne 29. 7. 2025

Příloha č. 4/4.2 – Požárně bezpečnostní řešení

V Brně dne 29. 7. 2025

**Základní škola Blansko, Nad Čertovkou,
příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka