



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 112014/2025

Sp. zn.:

S – JMK 69774/2025 OINV

Vyřizuje:

Ing. Petra Staňková

Telefon:

541 651 286

Počet stran:

3

Počet příloh/dokumentů:

1

Datum:

31.07.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace V

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK Břeclav

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 29.07.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

SO 101 D.1.4.3 Pol

Dotaz č. 1/V:

Dle technické zprávy má být v zadávací dokumentaci doložená dokumentace k položce 1.10. Tato dokumentace v zadávací dokumentaci chybí. Účastník žádá o její doplnění.

7	1.10	Náhradní diesel agregát vč. kapotáže, nádrže 400l, o minimálním výkonu 220 kVA, vlastní jištění karta ModBus RTU RS485, bezpotenciálové vypínání, systém. odkouření, antivibrační podložka, doplňky
---	------	---

4.3.7. Bezpečnostní zdroj elektrické energie

Je-li jako elektrický zdroj pro bezpečnostní účely použita bezpečnostní generátorová souprava, musí dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.6.12 splňovat požadavky ISO 8528-12.

Dle ČSN ISO 8528-12, čl. 6.1 musí generátorová souprava pro bezpečnostní účely splňovat minimálně výkonové charakteristiky třídy G2 dle ISO 8528-1.

Pro zálohování veškerých okruhů je navržen záložní zdroj, tvořený dieselagregátem výkonové charakteristiky třídy G2 dle ČSN ISO 8528-1. Navržený záložní zdroj bude osazen ve venkovním přístřešku v samostatném prostoru. Řešení samotného záložního zdroje viz samostatná část projektové dokumentace.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@jmk.cz

Internet
www.jmk.cz

Odpověď č. 1/V:

Vše je řízeno v rozváděči +RH, vnitřní zapojení záložního zdroje elektrické energie je součástí dodávky diesel agregátu, nikoliv projektu elektro. Konkrétní dokumentaci k diesel agregátu dodá výrobce nebo dovozce v rámci dodávky v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcím nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. Dále je tato problematika upravena také zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nelze specifikovat konkrétní výrobky nebo dodavatele. V návaznosti na to, koho vybraný zhotovitel zvolí za dodavatele diesel agregátu, dojde k upřesnění technických detailů v rámci realizační dokumentace stavby. Zadavatel má za to, že specifikace uvedená v uveřejněné projektové dokumentaci je pro nacenění uchazečem dostačující. Uveřejněné technické parametry (tzn. výkon, funkce, způsob komunikace atp.) musí být zachovány – viz 23034. 8a Přehledové schéma +G1 v části D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH INSTALACÍ dokumentace objektu SO 101.

Dotaz č. 2/V:

V technické zprávě je uvedeny tyto požadavky na UPS, ale ve výkazu výměr jsou jiné požadavky. Účastník žádá o upřesnění, co platí.

PJ 03.2 Náhradní zdroj elektrické energie - UPS

Specifikace UPS: 30 kVA, 3f/3f, výstupní účinník 0.9, duální vstup, doba zálohování 5 minut při 100% zátěži, vestavěný manuální By-pass a zabudované připojení do sítě LAN, výkonová rampa pro spolupráci s DA, bateriový management, grafický LCD displej s piktogramy, ADC karta bezpotenciálových kontaktů, životnost akumulátorů 5 let dle Eurobat

Výkon 30 kVA

Doba zálohování 5 minut /100%

Vstup : 3x 400V 3F + N

Nominální frekvence 50/60 Hz

Účinník/THDi 0,99 / <3%

Výstup 3x 400V 3F + N

Provozní účinnost - certifikovaná 95%

Rozměry UPS + BAT š x h x v /mm/ 370 x 770 x 1360

Hmotnost UPS + BAT /kg/ 153

5	1.8	UPS jednotka 40 kVA s dobou zálohy min. 10 min, o definovaných parametrech, včetně baterií (ve vyhotovení bez požárního krytu), včetně kom. karty SNMP, včetně reléového modulu monitoringu poruch
---	-----	--

Odpověď č. 2/V:

Platí specifikace uvedená v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ v části D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH INSTALACÍ dokumentace objektu SO 101 (viz str. 29, odst. 4.3.7. Bezpečnostní zdroj elektrické energie TECHNICKÉ ZPRÁVY).

Dotazovatelem citovaná specifikace náhradního zdroje elektrické energie byla uvedena v SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, v níž byl omylem ponechán text z původní studie. Zadavatel v reakci na dotaz č. 2/V uveřejňuje upravenou SOUHRNNOU TECHNICKOU ZPRÁVU, v níž byla část PJ 03.2 Náhradní zdroj elektrické energie – UPS dána do souladu s ostatními částmi projektové dokumentace.

Dodavatelé zohlední toto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracování svých nabídek. Zadavatel současně, v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejňuje níže uvedenou **aktualizovanou část projektové dokumentace** (příloha č. 3 zadávací dokumentace) k využití dodavatelům při zpracování nabídky.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Příloha:

Aktualizovaná SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA