

LEGENDA EL. VEDENÍ

- kabelové vedení NN - projektované
- chránička
- trasa uzemnění
- vedení NN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- rozvod vody
- rozvod vody - rušený
- kanalizace-stoka
- plyn středotlak
- slaboproud
- veřejné osvětlení

LEGENDA EL. PRVKŮ

(schematická značka - nejedná se o skutečný rozměr)

- přípojková skříň
- rozpojovací skříň
- uzemnění

LEGENDA PRVKŮ POLOHOPISU

- hranice pozemků kat. mapy
- vnitřní kresba kat. mapy
- geodetické zaměření - rozhraní ploch, obrys budov,...
- geodetické zaměření - drátěný plot



Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - II
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Stávající zařízení NN, VN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení NN je značeno zelenou barvou.

Pozn.: Při křížení kabelového vedení NN s plynovodním potrubím bude kabel NN uložen výhradně do betonového žlabu. Při křížení kabelového vedení NN s ostatními inž. sítěmi bude kabel NN uložen min. do plastové chráničky 100mm, případně bude použita jiná mechanická ochrana dle vyjádření jednotlivých správců inž. sítí.

Nově navržené elektrické zařízení NN (např. přípojková skříň, kabel NN,...) bude umístěno VŽDY na trvale přístupném místě z veřejného prostranství.

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	Radim Pavlůsek	ZOD. PROJEKTANT	Martin Zavadil	
ZHOTOVITEL PD	Radim Pavlůsek			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	Blansko	
KATASTR. ÚZEMÍ	Blansko			
MÍSTO STAVBY	Blansko			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	Blansko - úprava DS, depozitář			Č. STAVBY: 1030084270
NÁZEV VÝKRESU	CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES			DATUM: 07/2023
				FORMÁT: A3
				STUPEŇ PD: DUS
		MĚŘÍTKO:	1:250	Č. VÝKRESU: C.02a