


## Příloha technické zprávy č.1

Akce: **Muzeum Blanenská-VZT-DSP**

AKCE: **Muzeum Branenská VZT-DS1**

 vzduchotechnika klimatizace				Specifikace									Energie - celkem			Poznámka
číslo zař.	místnost	č.m.	popis zařízení	počet	průtok vzduchu	tlaková ztráta	otáčky	elektr. příkon	napětí	elektr. proud	topný výkon	chlad. výkon	příkon celkem	topný výkon	chladicí výkon	
				ks	m3/h	Pa	1/min	kW	V	A	kW	kW	kW	kW	kW	
Zař. č. 1 - Větrání depozitu																Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Autonomní ovladač, včetně MaR, elektrický přehřev a dohřev vzduchu Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Autonomní ovladač,
1.01	Depozit	1.04	Rekuperační jednotka	1	150	220	-	2,60	230	-	-	-	2,60	-	-	
1.02	Depozit	1.04	Zvlhčovač a čistič vzduchu	1	500	-	-	0,05	230	-	-	-	0,05	-	-	
CELKEM													2,65	0,00	0,00	
Zař. č. 2 - Odvod vzduchu z hygienického zázemí																Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Vysoké otáčky, spínáno samostatným ovladačem s nastavitelným časovým releovým doběhem
2.01	WC	1.08	Diagonální ventilátor	1	400	140	2590	0,05	230	0,21	-	-	0,05	-	-	
CELKEM													0,05	0,00	0,00	
Zař. č. 3 - Větrání technického zázemí a haly																Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Vysoké otáčky, spínáno samostatným ovladačem s nastavitelným časovým releovým doběhem Napájení a prokabelování zařízení bude dod. ELE. Vysoké otáčky, spínáno samostatným ovladačem s nastavitelným časovým releovým doběhem
3.01	Hala	1.01	Diagonální ventilátor	1	400	140	2590	0,05	230	0,21	-	-	0,05	-	-	
3.02	Sklep	0.03	Diagonální ventilátor	1	100	140	2050	0,03	230	0,11	-	-	0,03	-	-	
CELKEM													0,08	0,00	0,00	
CELKEM pro všechna zařízení													2,78	0,00	0,00	

ELE