



Zadavatel:

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

IČO: 00053163

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Modernizace stravovacího provozu při SŠP Kyjov, Část 2 – Stavební práce II.“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 8. 8. 2025

I.

Žádost č. 2. ze dne 6. 8. 2025

Vážený zadavateli,

v rámci přípravy nabídky k výše uvedené veřejné zakázce jsme byli upozorněni také ze strany našich subdodavatelů na některé nejasnosti v projektové dokumentaci. Dovolujeme si Vás proto požádat o doplnění a upřesnění následujících informací:

1. Realizace nové vstupní stříšky

V technické zprávě je uvedeno, že bude demontována stávající stříška nad vstupem (tvořená dvěma sloupky z jeklů, dvěma příhradovými rámy, krokvemi a krytinou z polykarbonátu) z důvodu vedení VZT. V dokumentaci ale již dále není specifikováno, zda a jakým způsobem má být tato stříška nahrazena. Chybí informace o případné nové nosné konstrukci, typu krytiny a materiálovém řešení.

Na to byla Vaše odpověď:

Zadavatel uvádí, že požaduje pouze demontáž části stříšky v rozsahu dle výkresu demolic, bez náhrady – viz výkresy s názvem „1 Půdorys 1NP st.stav a demolice1“ a „2 Půdorys 1NP nový stav1“, které jsou součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace - Projektová dokumentace.

V novém rozpočtu se ale stále nachází položka č. 106.

Př1	Střecha nad vstupem - kompletní skladba D+M	m2	13,89900		0,00
	6,15*2,26		13,89900		

Dovolujeme si tímto požádat o Vaše stanovisko.

Děkujeme předem za vyjádření.

II.

Zadavatel předal dotaz uvedený v bodě I. autoru projektové dokumentace a odpověď zveřejní po poskytnutí odpovědí od autora projektové dokumentace.

Zadavatel s ohledem na nezodpovězený dotaz v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a blížící se konec lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ a § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: **do 19. 8. 2025 v 10:00 hod.**

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení Veřejné zakázky zůstávají zachována.

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)