



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 114996/2025

Sp. zn.:

S – JMK 69774/2025 OINV

Vyřizuje:

Ing. Petra Staňková

Telefon:

541 651 286

Počet stran:

3

Počet příloh/dokumentů:

0

Datum:

08.08.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace VII a VIII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK Břeclav

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 05.08.2025 a 06.08.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/VII:

SO 101 D.1.1.407 Pol

Prosíme o vysvětlení, kde se položka č.66 nachází na výkresech?

66	799-OS48	D+ M VSTUPNÍ STĚNOVÝ PANEL 500x600x100 mm, zvonkove tablo, poštovní schránka včetně klíčkového trezoru požární ochrany	kus	1,00000
----	----------	--	-----	---------


Odpověď č. 1/VII:

Stěnový panel je umístěn v prostoru hlavního vstupu do objektu, a to na fasádě mezi prosklenou stěnou hlavního vstupu a oknem schodiště.

Dotaz č. 2/VII:

D 1.1.407

Jaký typ/značka vložek se nachází v ostatních budovách ZZS?

OZN.	TVAR, ROZMĚRY (Z EXTERIÉRU)	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)	POZNÁMKA	POČET
OS 39		SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POPIS: systém navazující na stávající systémy objektů zzs, 6-ti stavítková cylindrická vložka, výrobce certifikován v BT4, patentovaný. Ochrana proti planžetování, odvrtání a dynamické metodě. Vzhledem k možnosti záměny vložek bude použit typ vložky jako v nových budovách ZZS. Pro objekt bude samostatný třístupňový systém generálního klíče POČET VLOŽEK: 55 ks, ke každé vložce 6 klíčů	Před objednáním nechat odsouhlasit na stavbě investorem	55 vložek 330 klíčů

Odpověď č. 2/VII:

V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nelze specifikovat konkrétní výrobky nebo dodavatele. Zadavatel má za to, že specifikace uvedená v uveřejněné projektové dokumentaci je pro nacenění uchazečem dostačující. Volba výrobce/dodavatele systému generálního klíče je záležitostí vybraného dodavatele stavby.

Dotaz č. 3/VII:

Budou, přidány nativní nebo IFC modely?
Budou případně tyto modely předány po podpisu SoD?

Odpověď č. 3/VII:

Budou předány výkresy ve formátu dwg.

Dotaz č. 4/VII:

SO 101 D.1.1 Pol
V rozpočtu chybí:
- D+M vodorovného zateplení atiky
- D+M svislého zateplení atiky
- D+M překližky na atiku
- upřesnění vpustí a různých prostupů
Prosíme o doplnění položek.

Odpověď č. 4/VII:

Pro nacenění výše uvedených dodávek a prací jsou v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr určeny následující položky:

- tepelná izolace atiky – viz SO 101 D.1.1 Architektonicko stavební řešení, Díl: 713 Izolace tepelné, položky č. 143 a 144;
- obložení atiky překližkou – viz SO 101 D.1.1.407 Výpis ostatních výrobků, Díl 762: Konstrukce tesařské;
- specifikace vpustí – viz D.1.1.407 Výpis ostatních výrobků, konkrétně OS/20;
- specifikace prostupů – viz D.1.1.407 Výpis ostatních výrobků, konkrétně OS/29, OS/46.

Dotaz č. 1/VIII:

Prosím se o bližší specifikaci Vodoměrné šachty v objektu Přípojka pitné vody – Trubní vedení, položka č. 26. Prosíme zejména o specifikaci materiálu.

Odpověď č. 1/VIII:

V projektové dokumentaci je navržena samonosná šachta z PP o tloušťce stěny min. 8 mm. Je možné použít jakýkoliv typ certifikované šachty – unifikovaný výrobek, který slouží tomuto účelu.

Dodavatelé zohlední toto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracování svých nabídek.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic