



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 116192/2025

Sp. zn.:

S – JMK 69774/2025 OINV

Vyřizuje:

Ing. Petra Staňková

Telefon:

541 651 286

Počet stran:

3

Počet příloh/dokumentů:

1

Datum:

12.08.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace IX a X

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK Břeclav

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 07.08.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/IX:

SO 101 D.1.1 Pol

U položky 197 Pryskyřice akrylátová, protiskluz R10 je ve skladbě podlah uvedena tl. 6 mm. Účastník se domnívá, že je zde chyba, protože na minerální vsyp se sice aplikuje akrylátová pryskyřice, ale jedná se pouze o ochranný náštřík, v tl. několika mikronů. Tento náštřík cca po 30 dnech vyprchá. Taktéž nelze u tohoto náštříku garantovat protiskluz R10. Účastník žádá o upřesnění a případně o úpravu skladby.

Označení	Typ, popis:	TL. [mm]
P4	Podlaha 1NP - podlaha na terénu, stání sanitních vozidel, dezinfekční box	
	vzduch 20°C, vlhkost 50%	
	Nášlapná vrstva - čirý akrylátový náštřík pro utěsnění a dodatečné vytvrzení povrchu s protiskluzovou úpravou (koeficient smykového tření min 0,6) s protiskluzností R10	6,00
	Roznášecí vrstva - drátkobetonová deska se vsypem. Třída betonu a množství drátků dle části D.1.2 Stavebné konstrukční řešení. Vsyp je cementová směs obsahující tříděná, tvrdá nekovová plniva na bázi slinitých oxidů, speciální cementy a kompatibilní přísady. Strojní aplikace, 5 kg/m ²	140,00
	Separáční vrstva - PE fólie s přelepenými spoji	-
	Teplná izolace - desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10% deformaci 200 kPa. Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Třída reakce na oheň E.	100,00
	Hydroizolační vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným minerálním posypem	4
	Penetrace - přípravný nátěr podkladu, asfaltový penetrační	-

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@jmk.cz

Internet
www.jmk.cz

Odpověď č. 1/IX:

U skladby podlahy byla upravena tloušťka vytvrzujícího nátěru – viz příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (aktualizovaný dokument D.1.1.02 skladby konstrukcí). Jedná se o systémovou skladbu, která je koncipována jako klasická pancéřová drátkobetonová podlaha se vsypem a finální povrchovou úpravou. Je nutné použít systémové řešení vhodné pro podlahu garáží s vysokou mechanickou odolností. Protiskluznost R10 je požadovaná pro povrch nášlapné vrstvy, proto je ve skladbě uveden u akrylátového nástřiku. Samotný protiskluz je v rámci skladby zajištěn vsypem.

Dotaz č. 2/IX:

OVN – BIM

1) BOD 6.1 j)

Účastník žádá o upřesnění, zda položka 19., licence společného datového prostředí a použití metody BIM na projektu, má obsahovat závazek nepřetržitého servisu BIM po celou dobu plnění závazků. Má být tento závazek zajištěn i po celou dobu záruky?

- j) zajistit, aby role Manažera informací / Koordinátora BIM byla podle potřeb obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy;

2) BOD 3.1 11)

Účastník žádá o upřesnění, jaká je definice centra notifikací a rozsah požadavků, které má centrum notifikací zajišťovat.

11) Systém musím disponovat centrem notifikací, kde lze zobrazit historii notifikací a pracovat s agendami souvisejícími s těmito notifikacemi.

Odpověď č. 2/IX:

ad 1) Zadavatel uvádí, že tento závazek není potřeba zajišťovat i po dobu záruky.

ad 2) Centrum notifikací CDE musí umožňovat nastavení notifikací tak, aby splnily požadavky na notifikace uvedené v bodu 8, 9 a 11 kapitoly 3.1.1 Funkční požadavky. Zadavatel požaduje tuto specifikaci za dostatečnou.

Dotaz č. 1/X:

Dovolujeme si Vás požádat o specifikaci týkající se hliníkových výrobků:

- 1) U některých prvků je požadavek na třídu RC2, je nutné tuto třídu bezpečnosti držet pro celý prvek? Problém je, že dodavatelé AL systémů mají odzkoušenu nějakou vybavenost a zpravidla ji nelze zaměnit či přidat něco navíc (větrací mřížky, VZT prostupy, elektroprotikusy, padací prahy atd.) a nelze tedy výrobek certifikovat jako celek.
 - a. Nestačilo by u dveří v této třídě vnější kování, které má zkoušky pro RC2 (klika-koule, klika-klika)? Potažmo zámek, který má sám o sobě třídu bezpečnosti RC2.
 - b. U oken jsou při třídě RC2 nutné zamykatelné kliky, je toto nutné?
 - c. Pro třídu bezpečnosti RC2 je také nutné použít sklo min P4A a plný panel vhodný pro RC2, je nutné dodržet RC2 pro skla a panely? Navrhujeme sklo P2A a standardní panelovou výplň.
- 2) Je nutné dodržet parametr Uf?
- 3) U dveří je ve výpisu je požadován elektromagnetický zámek s vnějším kováním koule-klika, ve slaboproudu je požadován elektromechanický zámek, musí být tedy vnější kování klika-klika, co platí?

Odpověď č. 1/X:

- ad 1) Naceňte prosím dle projektové dokumentace. Třída RC2 zaručuje vyšší úroveň odolnosti a je vhodná pro tento typ objektu, tj. výjezdovou základnu ZZS). Okna a dveře jsou schopny v této třídě poskytnout ochranu před běžnými pokusy o vloupání, jako je použití jednoduchých nástrojů a fyzické síly. Součástí hliníkových výrobků nejsou větrací mřížky, ani žádné jiné prostupy.
- Třída bezpečnosti RC1 je pro veřejný objekt tohoto významu nevhodná, neboť představuje pouze základní ochranu proti fyzické síle, jako je kopání nebo tahání. Používá se pro objekty s velmi nízkým rizikem vloupání.
- ad 2) V žádném případě nelze změnit parametry, které by měly negativní vliv na energetickou náročnost objektu. Pokud bude výrobek jako celek splňovat požadavky PENB uvedené v projektové dokumentaci, je možné parametr U_f mírně upravit na základě zlepšení parametru U_g .
- ad 3) Platí elektromechanický zámek + klika/klika.

Dodavatelé zohlední toto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracování svých nabídek. Zadavatel současně, v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejňuje níže uvedenou **aktualizovanou část projektové dokumentace** (příloha č. 3 zadávací dokumentace) k využití dodavateli při zpracování nabídky.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Příloha:

Aktualizovaný dokument D.1.1.02 skladby konstrukcí