



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

7	NOVÁ VNĚJŠÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA CHLADIVO R-32 4,35kg TEPLENÝ VÝKON 9kW A-15°C/ W 40°C 5 kW _e , 3x400V, 14A, HLUČNOST LA max= 60 dB(A) 1 m od zdroje HLUČNOST LA max= 47 dB(A) 5 m od zdroje HLUČNOST LA max= 35 dB(A) 20 m od zdroje
---	--

LEGENDA POTRUBÍ:

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD - OCEL
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA - OCEL
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ CHLADIVA TEPELNÉHO ČERPADLA - Cu 16x1-i
- VRATNÉ POTRUBÍ CHLADIVA TEPELNÉHO ČERPADLA - Cu 10x1-i

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA OZN. POVRCH	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA OZN. POVRCH	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA OZN. POVRCH	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
1.01	ZÁDVEŘÍ I.	12,50	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm	1.11	HERNA	26,70	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.21	SCHODISTOVÝ PROSTOR	20,70	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	BET. SCHODISTĚ
1.02	ŘEDITELNA	16,20	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.12	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DĚTI	5,30	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=2000mm	1.22	CHODBA	5,30	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm
1.03	CHODBA I.	46,10	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm	1.13	WC PERSONÁL/ BEZBARIÉROVÝ	3,20	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=2000mm	1.23	SKLAD II.	0,90	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm
1.04	KANCELÁŘ	11,30	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.14	ŠATNA	9,20	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.24	SKLAD III.	0,70	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm
1.05	KABINET I.	18,60	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.15	ÚKLIDOVÁ KOMORA	7,70	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.25	CHODBA II.	7,50	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm
1.06	ÚČEBNA I.	28,20	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.16	WC DÍVKY	8,40	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=2000mm	1.26	SCHODISTOVÝ PROSTOR	2,90	BET. MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
1.07	ÚČEBNA II.	28,20	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.17	WC CHLAPCI	9,60	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	K.O.=2000mm	1.27	ZÁVĚTRÍ I.	4,90	KERAM. DLAŽBA		
1.08	TANEČNÍ SÁL	46,00	PARKETY	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.18	KABIMET II.	20,20	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.28	ZÁVĚTRÍ II.	4,90	KERAM. DLAŽBA		
1.09	KANCELÁŘ II.	19,00	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.19	DENNÍ MÍSTNOST	25,60	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm	1.29	TERASA	138,00	BET. DLAŽBA		
1.10	ZÁDVEŘÍ II.	9,80	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL.LIŠTA	1.20	KUCHYŇKA PERSONÁL	11,50	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	SOKL=70mm						

PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU DLE PD.

Index změny	Datum změny	Popis změny		Změnu navrhl	Změnu schválil
Vypracoval Ing. Zdeněk PRYŠ	Kontroloval Jaroslav Votík	Zodpovědný projektant Ing. Zdeněk PRYŠ			
Místo stavby: Blansko, Údolní 1200, parc.č.1346, 727/1			tel. 354 400 321 Nám. B. Neumannova 6 Investor Středisko volného času Blansko, příspěvková organizace Údolní 1200/2, Blansko 67801 http: www.kalora.cz 350 02 Cheb		
Název STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SVČ BLANSKO D.1.4.b VYTÁPĚNÍ			Formát A1	číslo poré	
Výkres PŮDORYS 1.NP A VÝCHODNÍ POHLED			Datum 29.11.2024		
			Stupeň RPD, Tendr		
			Zakázka 24PM249		
			Meřítko 1:75	Archivní číslo D.1.4b-UT-03	