

Zadavatel:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 263/9, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 00566381

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní výdejny“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 12. 8. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 4. 8. 2025

„Dobrý den,

1. pol. 87 279113114 - u této položky není uvažováno s výztuží? Pokud ano, která položka ji obsahuje?
2. žádám o doplnění výkazové části gastro o rozměry všech poptávaných prvků (spotřebiče, nerez a ostatní).
3. Současně žádám o poskytnutí PD v DWG jak pro stavební část, tak pro gastro.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 1

K dotazům dodavatele zadavatel uvádí následující:

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje provedení konstrukční výztuže R10 ve středu tvarovky a ve dvou vodorovných spárách 2xR10.

Odpověď č. 2

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz již poskytl odpověď v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7. 8. 2025.

Odpověď č. 3

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz již poskytl odpověď v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 7. 8. 2025.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené mění Přílohu č. 2a zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro Část 1 s provedenou změnou spočívající v přidání položky č. 104 – Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 na listu D1.1. – Stavební práce. Příloha č. 2a zadávací dokumentace dotčena změnou ve smyslu předchozí věty je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali tuto novou přílohu zadávací dokumentace upravenou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky zůstávají zachována.

Příloha:

Příloha č. 2a – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro Část 1 ze dne 12. 8. 2025

V Brně dne 12. 8. 2025

**Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno,
Kotlářská, příspěvková organizace, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)