



ROZVODNÁ SOUSTAVA: - 3/PEN AC400/230 50Hz, TN - C - S
- 2 DC 90-1000V, IT
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM: - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
VNĚJŠÍ VLVIVY DLE ČSN 33 2000-5-51: - NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY)
- AB8, AD3 (VENKOVNÍ PROSTORY)

VED. PROJEKTANT ING. RADEK VAŠÍČEK	VYPRACOVAL JAKUB KAZÍK	KONTROLOVAL ING. RADEK VAŠÍČEK	HE HORA ENERGY		HORA ENERGY, s.r.o. Měšťanská 2478/13 695 01 HODONÍN IČ: 24814962 DIČ: CZ24814962
MÍSTO AKCE: Nekoř 253, 561 63 Nekoř, p.č. st.664/1			Č. ZAKÁZKY	246	
INVESTOR: Středisko volného času Brno, příspěvková organizace			ÚČEL	DPPS	
AKCE: MAR RS Lorien, Nekoř			DATUM	11-2024	
			REVIZE	0	
			FORMÁT	A3	
NÁZEV: TUV místní + topné žebř. RM01+RTH1			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.2.4.3.2	