



ROZVODNÁ SOUSTAVA: - 3/PEN AC400/230 50Hz, TN - C - S
- 2 DC 90-1000V, IT
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM: - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51: - NORMÁLNÍ (VNITŘNÍ PROSTORY)
- AB8, AD3 (VENKOVNÍ PROSTORY)

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div></div><div>HORAENERGY</div></div><div>HORA ENERGY, s.r.o. Měšťanská 2478/13 695 01 HODONÍN IČ: 24814962 DIČ: CZ24814962</div></div>	
ING. RADEK VAŠÍČEK	JAKUB KAZÍK	ING. RADEK VAŠÍČEK		
MÍSTO AKCE: Nekoř 253, 561 63 Nekoř, p.č. st.664/1				
INVESTOR: Středisko volného času Brno, příspěvková organizace			Č. ZAKÁZKY	246
AKCE: MAR RS Lorien, Nekoř			ÚČEL	DPPS
			DATUM	11-2024
			REVIZE	0
			FORMÁT	A3
NÁZEV: Topení pokoje 233-242 RMS2			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.2.4.2.3