

Zadavatel:
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 263/9, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 00566381

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní výdejny“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19. 8. 2025

I.

Žádost č. 4 ze dne 18. 8. 2025

„Dobrý den,

prosíme o upřesnění rozměrů pro zásobovací plošinu. Z dostupných informací předpokládáme, že půdorysné rozměry otvoru pro plošinu jsou 1270 x 580 mm. Plošina by byla o 20 mm odsazena ze všech stran, a tudíž by plošina měla půdorysné rozměry 1230 x 540 mm. Z dostupných informací ale není jasné, zda má plošina dosáhnout výšky 1700 mm nebo má mít zdvih 1700 mm. V případě, že složená výška plošiny by byla 300 mm, potom je do výšky 1700 mm zdvih pouze 1400 mm. Prosíme tedy o upřesnění, děkujeme.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 4

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí následující:

Plošina je umístěna v místě niky pod oknem ze dvora do suterénních prostor kuchyně - příjem. Plošina je navržena tak, aby ve zdvižené poloze dosáhla do úrovně parapetu okna a bylo možné pohodlně

zásobovat kuchyň, a naopak ve své nejnížší poloze zase umožnila pohodlné nakládání zásobování z kuchyně. Velikost niky pro umístění plošiny je dle popisu v dotazu a projektové dokumentaci 1270 x 580 mm. Odsazení 20 mm ze všech stran je z důvodu hladkého pohybu plošiny v pořádku.

Velikost plošiny v půdorysu pro ocenění a zpracování nabídky je 1230 x 540 mm. Plošina má při celkové výšce dosáhnout 1700 mm.

Výška v nejnížší poloze je popsána jako maximální do výšky 300 mm. Může být tedy v této nejnížší poloze i nižší než 300 mm. Protože není přesně stanovena nejnížší výška, může se zdvih měnit, proto jej jako požadovaný parametr zadavatel neuvádí.

Z uvedených parametrů je tedy pro návrh velikosti plošiny a zpracování nabídky podstatný půdorysný rozměr, maximální celková výška a maximální výška v nejnížší poloze. V průběhu realizace stavby budou přesné rozměry stanoveny v návaznosti na stavební práce.

Žádost č. 5 ze dne 18. 8. 2025

„Dobrý den, prosím o upřesnění parametrů pro zásobovací plošinu na akci Rekonstrukce a rozšíření zázemí školní jídelny, Kotlářská 263/9.

Z uvedeného předpokládám, že půdorysné rozměry otvoru pro plošinu jsou 1270 x 580 mm. Plošina by byla o 20 mm odsazena ze všech stran, a tudíž by plošina měla půdorysné rozměry 1230 x 540 mm. Ale není nám jasné, zda má plošina dosáhnout výšky 1700 mm nebo má mít zdvih 1700 mm. V případě, že složená výška plošiny by byla 300 mm, potom je do výšky 1700 mm zdvih pouze 1400 mm. Děkuji za upřesnění.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 5

Zadavatel uvádí, že na tento dotaz již poskytl odpověď v rámci odpovědi na Žádost č. 4, neboť je obsahově totožný se dotazem v Žádosti č. 5.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky zůstávají zachována.

V Brně dne 19. 8. 2025

**Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno,
Kotlářská, příspěvková organizace, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)