



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 121639/2025

Sp. zn.:

S – JMK 69774/2025 OINV

Vyřizuje:

Ing. Petra Staňková

Telefon:

541 651 286

Počet stran:

2

Počet příloh/dokumentů:

0

Datum:

25.08.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace XII

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Výjezdová základna ZZS JMK Břeclav

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na žádost dodavatele doručené dne 22.08.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 1/XII:

Dle zadávacích podmínek má být do celkové ceny započtena rezerva ve výši 1.000.000 Kč. Účastník žádá o upřesnění, do které položky má tuto rezervu započítat. Případně žádá o doplnění nové položky do výkazu výměr.

- **finanční rezervu na úhradu případných víceprací ve výši 1 000 000 Kč bez DPH**
(k podmínkám čerpání finanční rezervy blíže viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace – obchodní podmínky).

Odpověď č. 1/XII:

Finanční rezervu uvede účastník v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na listu *OVN.201 PoI* do položky č. 1 s názvem „*Finanční rezerva dle článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo - povinně 1.000.000,- Kč*“. Pro odstranění veškerých pochybností zadavatel v této souvislosti uvádí, že nabídkovou cenou, která bude předmětem hodnocení, je v souladu s článkem 10. odst. 10.2. zadávací dokumentace celková cena uvedená účastníkem na listu rekapitulace oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. se zahrnutím finanční rezervy.

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

DS
x2pbqzq

E-mail
posta@jmk.cz

Internet
www.jmk.cz

Dotaz č. 2/XII – k části SO 101 D.1.1:

- 1) Námi oslovení dodavatelé poukazují na skutečnost, že při nepravidelné pokládce cihelných obkladů (kombinace svislého a vodorovného kladení) může dojít k nepravidelnosti spár a tím porušení jednolitého, pravidelného vzhledu cihelného obkladu viz položka výkazu vývěř č. 71 Cihelný/ keramický obklad tl. 30 mm, PD viz. D.1.1.301 pohledy. Účastník žádá o upřesnění, zda může počítat s pokládkou pouze jedním směrem (vodorovně/svisle), při zachování navržené barevné skladby.



- 2) Účastník žádá o doložení přesného kladečského plánu, popřípadě grafickou přílohu detailu skladby k položce 71 Cihelný/keramický obklad tl. 30 mm.

Odpověď č. 2/XII:

- ad 1) Zadavatel si je vědom, že na straně s menšími rozměry vznikne jedna spára navíc. Aby se tento rozdíl vyrovnal, bude tato spára rozložena do širších spár na delší straně. To znamená, že spáry v kratším rozměru budou mít menší šířku než spáry v delším rozměru.
Kladení bude provedeno dle projektové dokumentace, tj. nepravidelně v kombinaci svislého a vodorovného směru.
- ad 2) Kladečský plán bude vyhotoven vybraným dodavatelem stavby v rámci dílenské projektové dokumentace a schválen autorským dozorem. Předlohou pro zpracování výrobní projektové dokumentace je výkres pohledů.

Dodavatelé zohlední toto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracování svých nabídek.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic