



## LEGENDA MATERIÁLŮ - SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. 100 mm A 150 mm**  
SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY TYPU DF + VÝPL Ň Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm (PRO TL. 100 mm) A 100 mm (PRO TL. 150 mm) + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ IZOLACE - EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  $R_w=54$  dB (TL. 100 mm),  $R_w = 59$  dB (TL. 150 mm), VLASTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE: AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU)  $\geq 5$  kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST  $\geq 15$  kg/m³
- SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘÍČKA DVOJITÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. >205 mm**  
SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY TYPU DF + VÝPL Ň Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 50 mm + PŘÍČNÉ VÝZTUHY + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ IZOLACE - EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  $R_w=54$  dB, VLASTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE: AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU)  $\geq 5$  kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST  $\geq 15$  kg/m³
- SÁDROKARTONOVÁ ŠACHTOVÁ (PŘEDSAZENÁ) STĚNA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM TL. >75 mm**  
POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY BEZ IZOLACE - EI 30/D1 (NA STRANĚ MÍSTNOSTI I V PROSTORU ŠACHTY), VLASTNOSTI MINERÁLNÍ IZOLACE: AFR (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU)  $\geq 5$  kPa.s/m², OBJEMOVÁ HMOTNOST  $\geq 18$  kg/m³
- EI 60/DP1

KONSTRUKCE S UVEDENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  
KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENÁ V KOMPLETNÍM SYSTÉMU VÝROBCE (TYPOVÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ NAPOJENÍ, PROSTUPŮ APOD.),  
CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE UVEDENA VÝŠE,
- 2x DFH2

KONSTRUKCE DO VLHKÝCH PROSTOR  
DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ NA VYZNAČENÉ STRANĚ NAHRAZENO DVĚMA DESKAMI TYPU DFH2 TL. 2x 12,5 mm

±0,000 = 266,730 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div>LT</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOČMÁNEK  Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel.: +420 517 315 111	
Profese: <b>ARCH-STAV</b>	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křofтова 45, 616 00 Brno Tel.: +420 533 445 504 E-mail: petra.vaclavkova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Vypracoval: ING. ONDŘEJ ČAŇ	Kontroloval: ING. JAN KOČMÁNEK		
Akce: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ DO 1</b>		Zakázkové číslo: 29 - 2024	Paré:	
Objekt: DĚTSKÉ ODDĚLENÍ DO 1		Datum: 03/2025		
Obsah: <b>PŮDORYS 1.NP</b>		Stupeň: DPS		
		Formát: 3 x A4		
		Měřítko: <b>1:100</b>	Číslo výkresu: <b>D.1.1.3g-02</b>	