

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 3

Název veřejné zakázky :	Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátarajícího podkroví na zázemí pro výuku
Zadavatel :	Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	60680369
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

„Dotaz č. 3.

V soupisu prací v oddílu 762 Konstrukce tesařské je níže položka bednění střech, tato je v nesouladu s PD, kde je střešní krytina jak taška keramická tak plechová profilovaná vzor Brněnka položená na latě. Prosíme potvrdit co platí

169	763611232R00	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	278,40000
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
skladba střechy - bednění :				
Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 278,40000				278,40000

Dotaz č. 4.

Jaká bude povrchová úprava podbití (dřevotřísková deska poj. cementem)

Dotaz č. 5.

Upozorňujeme na nesoulad v množství níže položky s PD. Oddíl 737 Konstrukce zámečnické

221	13611248R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 20,00 mm	t	25,95240
Dle statika č D.2.13 Sloupek pod schodiště :				
plotna 300x300 mm : 14,13				14,13000
plotna 250x250 mm : 9,9				9,90000
Koeficient prořez a řezání: 0,08				1,92240

Odpověď zadavatele:

Ad3) Střešní krytina je na části ploch přístavby jak v provedení keramických tašek, tak i profilovaných plechových šablon. V obou případech je krytina ukládána na latě, a v obou případech je pod laťováním i připomínkována položka celoplošného bednění, a to v daném případě jako nutný předpoklad pro vytvoření vodotěsného podstřeší.

SP6 střecha nad 2.NP - sedlová	
— Střešní taška keramická - vzor Brněnka	20,0 mm
— Dřevo latě 50/30 mm	50,0 mm
— Dřevo kontralatě 60/40 mm	60,0 mm
— Podstřešní difuzní fólie	0,2 mm
— Dřevovláknitá deska, včetně MDF 250 kg/m ³ 23,8 mm	
— Příhradové vazníky	160,0 mm
Σ Celkem	314,0 mm

SP6a střecha nad 2.NP - pultová	
— Plechová profilovaná krytina - vzor Brněnka	20,0 mm
— Dřevo latě 50/30 mm	50,0 mm
— Dřevo kontralatě 60/40 mm	60,0 mm
— Podstřešní difuzní fólie	0,2 mm
— Dřevovláknitá deska, včetně MDF 250 kg/m ³ 23,8 mm	
— Příhradové vazníky	160,0 mm
Σ Celkem	314,0 mm

Ad4) V projekčním návrhu je uvažováno s použitím cementotřískových desek s finální povrchovou úpravou (např. CETRIS FINISH a CETRIS FINISH PROFIL).

Ad5) Správné množství na položce je 25,9524 kg. Tato výměra byla již upravena v souboru „soutis prací, dodávek a služeb_rev.2“, který je přílohou Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č.2.

S přihlédnutím k úpravám a změnám zadávací dokumentace č.2 a č.3 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 9:00 hod dne 8.9.2025.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele