

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Zadavatel:

Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
se sídlem Lidická 1880/50, Černá Pole, 658 12 Brno
IČO: 00401803

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Snížení energetické náročnosti RS Lorien Nekoř 253, opakované zadávací řízení“
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**Žádost**“), popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 1. 9. 2025

I.

Žádost č. 3 ze dne 1. 9. 2025

„Dobrý den,

1. u vnějších výplní otvorů u pozice 1/p je uvedeno 5 bezpečnostních bodů. Znamená to, že okno musí splňovat certifikaci úrovně WK2, resp. RC2?
2. u všech vnějších výplní otvorů je uvedeno zasklení $U_g \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Lze použít zasklení $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, za předpokladu, že je splněna hodnota celé výplně otvorů $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Předem děkuji za odpověď.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 3

Na dotazy dodavatele zadavatel poskytuje následující odpovědi:

- ad-1. ano, zadavatel u uvedených oken požaduje splnění certifikace WK2, resp. RC2, tento požadavek je uveden u oken 1/P z důvodu umístění těchto oken v místnostech v 1. nadzemním podlaží s technologickým vybavením (prádelna, dílna, lyžárna...);
- ad-2. ne, nelze použít horší zasklení, zadavatel požaduje dodržet hodnotu zasklení $U_g \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

V Brně dne 1. 9. 2025

**Lužánky – středisko volného času Brno,
příspěvková organizace**
v.z. CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)