

**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5
zakázky**

„Urgentní příjem - Nemocnice Kyjov“

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	002 26 912
Zastoupený:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
(dále jen „zadavatel“)	

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

Zástupce:	BVA konzult, s.r.o.
Sídlo:	Jana Uhra 179/25, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	415 39 656
Registrace:	OR u KS v Brně spisová značka C 112990
Kontaktní osoba:	Mgr. Veronika Svobodová, email: zakazky@bva-konzult.cz

1) Dotaz:

Z důvodu toho, že zadavatel neodpovídá jasně a zřetelně žádáme o objasnění následujícího.

Odkazujeme se na **odpověď č. 1 na dotaz č. 1** v rámci „**Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 zakázky**“.

Odpověď na tento dotaz (viz obrázek níže).

1) Odpověď:

V celkovém projektu je následující:

D.1.01.5.1 zdravotnická technologie - ZT spojená se stavbou

D.1.01.5.2 zdravotnická technologie - pevně zabudovaná

D.1.01.5.3 zdravotnická technologie - volně stojící

Pouze část s indexem „2“ na konci kódu je zadavatelem požadováno k nacenění v rámci této veřejné zakázky. A právě v této části je i dotazem zmiňovaný speciální zdravotnický nábytek.

V podkladech od zadavatele se nachází složka „**D.1.01.5 Zdravotnická technologie**“.

Složka s názvem „**D.1.01.5.2 zdravotnická technologie – pevně zabudovaná**“ neboli „část s indexem 2“, tak jak se uvádí v odpovědi výše, v podkladech nefiguruje.

Žádáme tímto o objasnění, jak si tento rozpor v názvech uvedených v PD a ve vysvětlení ZP vyložit. Žádáme o jasné poskytnutí dokumentu pro „část s indexem 2“, které se dle informací má týkat bod zadávacích podmínek „5.7 Prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. l) ZZVZ“.

1) Odpověď:

Soupis prací veřejné zakázky byl zadavatelem rozdělen na **uznatelné a neuznatelné náklady**.

Uznatelné náklady jsou v dílčích soupisech prací uvedeny ve složce (adresáři) „S1“ a byly sloučeny do jednoho soupisu prací „**Urgentní příjem _ Soupis prací sloučený.xlsx**“ viz cesta: 01_PD_VV_urgent_NemKyj/PD + soupis prací pro VZ/Soupisy prací - pro soutěž - aktualizace/Soupisy prací - pro soutěž/S1 - uznatelné náklady (křídlo C3)/Soupisy prací/Urgentní příjem _ Soupis prací sloučený.xlsx (dále též jako „**Sloučený soupis prací**“).

Neuznatelné náklady jsou značené v soupisech prací ve složce (adresáři) začínající „S2“

Uznatelné a neuznatelné náklady mají samostatné rekapitulace a jednu celkovou s názvem: **Rekapitulace URGENT - S1 a S2.xls**, tento soubor obsahuje kompletní rekapitulaci a též dílčí podrekapitulace pro uznatelné a neuznatelné náklady (tyto podrekapitulace jsou uvedeny v samostatných listech souboru **Rekapitulace URGENT - S1 a S2.xls** a účastník je může vyplnit v tomto souboru, totožné podrekapitulace pro S1 a S2, jsou pak uvedeny v adresářích S1 a S2).

a) V rámci **uznatelných nákladů** účastník pracuje se **Sloučeným soupisem prací**, jehož součástí je záložka „_SO-C3 D.1.01.5 Pol“. Tato záložka obsahuje, jak je uvedeno v jejím záhlaví „Technologie pevně spojená se stavbou“.

NACEŇUJE SE V ČÁSTI PROJEKTU ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE pro uznatelné náklady, viz obrázek.

NACEŇUJE SE V ČÁSTI PROJEKTU ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE pro neuznatelné náklady.

Pro neuznatelné náklady je zdrav. technologie dělena následně:

NENACEŇUJE SE (ZT = zdrav. tehnika)

NACEŇUJE SE

NENACEŇUJE SE

	A	B
1		
2		
3		
4		
5		
6	Stavební objekty	
7	SO 01	Urgentní
8		D 0 101
9		D 0 101
10		D 0 101
11		D 0 101
12		D 0 101
13		D 0 101
14		D 0 101
15		D 0 101
16		D 0 101
17		D 0 101
18		D 0 101
19		D 0 101
20		D 0 101
21		D 0 101
22		D 0 101
23		
24	Inženýrské objekty	
25		
26	IO 01	Přiliv
27	IO 02	Komun
28	IO 03	Z

Kdy: e) Specializovaný zdravotnický nábytek: pro ověření minimální úrovně dodavatel k výrobkům uvedeným v PD část D1.01.5- **S1**- Příloha č. 1 Technická specifikace speciální zdravotnický nábytek.pdf uvede do nabídky dokumentaci minimálně v podobě katalogového listu, která prokazuje splnění

kvalitativních požadavků na zdravotnický nábytek. Dodavatel společně s doklady vyplní tabulku č. 1 popis nabízených výrobků, ve které uvede, který doklad se vztahuje ke konkrétnímu požadovanému parametru.

Zadavatel pro vyšší míru jistoty přikládá sestavy pro ocenění (jak pro uznatelnou, tak i neuznatelnou část), pouze k sestavě v části „S1“ - uznatelná, bude uvedena kvalifikace podle čl. 5.7.1 písm. e) ZD, neboť požadavek čl. 5.7.1 písm. e) ZD se vztahoval pouze k části „**S1 = uznatelná**“, viz příloha této VZD: „. Příloha č. 1 NEUZNATELNÁ - speciální zdravotnický nábytek - technická specifikace, konfigurace sestav.xls“

„. Příloha č. 1 UZNATELNÁ - speciální zdravotnický nábytek - technická specifikace, konfigurace sestav.xls“

2) Dotaz:

Dále zadavatel (v odpovědi na dotaz č. 9 vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 zakázky) doplnil dokument:

„D1.01.5- S1 – Příloha č. 1 Technická specifikace speciální zdravotnický nábytek.pdf“ (i když v přílohách je tento dokument nazván jinak, a to „Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav“)

Dle „Priloha_c_1_popis_nabizenych_vyrobku_Tabulka_c_1_fin“ má být tento zveřejněný dokument podkladem pro definování rozsahu a požadovaných parametrů výrobků (viz bod 5.7 Prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ odst. 2 písm. l) ZZVZ ze zadávacích podmínek), u kterých zadavatel požaduje prokázání splnění jejich minimální úrovně. Tento doplněný soubor „Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek – konfigurace sestav“ odkazuje na sestavy zdravotnického nábytku s ozn: 420004, 420007, 460810, 420002, 420012, 420013, 420010, 420003, 420011, 420001.

Rádi bychom si ověřili, že zadavatel požaduje prokázání minimální úrovně výrobků pouze pro tyto pozice/výrobky.

2) Odpověď

Viz odpověď č. 1 této VZD – zadavatel požaduje prokázání minimální úrovně výrobků pouze pro zdravotnický nábytek uvedený v části S1 - “uznatelná”, viz „. Příloha č. 1 UZNATELNÁ - speciální zdravotnický nábytek - technická specifikace, konfigurace sestav.xls“

3) Dotaz:

Rovněž žádáme o potvrzení, že položky **230002, 232101, 376130** ze souboru „D.1.01.5-S2 Soupis prací - pevně spojené se stavbou“ nemají být předmětem nabídky.

3) Odpověď:

Tyto položky **nejsou** předmětem nabídky, viz odpověď č. 1 této VZD.

4) Dotaz:

Dále zadavatel v zadávacích podmínkách uvádí, že pro ověření minimální úrovně výrobků musí dodavatel v nabídce doložit dokumentaci v podobě katalogového listu. Rádi bychom požádali zadavatele o definici, jak si tento „katalogový list“ v minimálních rozsahu představuje.

4) Odpověď:

Katalogový list nebo jiný obdobný produktový či technický list apod., ze kterého je patrné, že výrobky splňují požadavky na dle „. Příloha č. 1 UZNATELNÁ - speciální zdravotnický nábytek - technická

specifikace, konfigurace sestav“. Zadavatel v čl. 5.7.1 písm. e) ZD hovoří o „dokumentaci minimálně v podobě katalogového listu“.

5) Dotaz:

Dále zadavatel uvádí, že při prokazování minimální úrovně výrobků se má dodavatel držet výhradně přílohy „Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav“ V tomto dokumentu však nejsou uvedeny konkrétní parametry např. pro ledničky a ani žádná další specifikace.

Žádáme tímto zadavatele, aby do „Priloha_c_1_popis_nabizenych_vyrobku_Tabulka_c_1_fin“ doplnil veškeré dokumenty, které pro prokázání minimálního rozsahu výrobků dle Zadávacích podmínek považuje za závazné.

5) Odpověď:

Zadavatel uvádí, že se od počátku běhu lhůty pro podání nabídek hovoří v čl. 5.7.1. písm e) ZD pouze o „specializovaném zdravotnickém nábytku“, nikoliv zařízeních či technologiích, tzn., že lednička či jiné zařízení není součástí požadavku na kvalifikaci.

Zadavatel k tomu ještě doplňuje, že ZD obsahuje mimo jiné i specifikaci pro chladničky na léky: chladničky na léky jsou kompletně specifikovány v soupisu prací:

* uznatelné - „_SO-C3 D.1.01.5 Pol Technologie pevně spojená se stavbou“.

* neuznatelné - D.1.01.5-S2.2 Soupis prací - pevně spojené se stavbou - TECH.xlsx“

6) Dotaz:

Žádáme zadavatele, aby sjednotil názvy souborů v tabulce „Priloha_c_1_popis_nabizenych_vyrobku_Tabulka_c_1_fin“

Dle aktuální podoby této tabulky je pro prokázání minimální úrovně specializovaného zdravotnického nábytku směrodatný soubor „D1.01.5- S1- Příloha č. 1 Technická specifikace speciální zdravotnický nábytek.pdf“.

Tento soubor je však v příloze vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 nazván jako „Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav“

6) Odpověď:

Viz odpověď č. 1 této VZD.

7) Dotaz:

Ve slepém položkovém rozpočtu se pro pozice 420004, 420007, 460810, 420002, 420012, 420013, 420010, 420003, 420011, 420001 výkaz výměr odkazuje na „Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek“, takto nazvaná příloha se v PD nevyskytuje (viz např. obrázek níže)

3	420003	linka pracovní vč. umyvadla, chladničky, dolní+horní skříňky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		C3-1.36						
		Příloha č. 1 Speciální zdravotnický nábytek						
		Technická specifikace						
		Konfigurace sestav						
		cca 3250 mm						
		chladnička na léky						
		objem cca 120l						
		s umístěním do pracovní linky						
		s nucenou cirkulací vzduchu						
		digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty						
		bezpečnostní termostat						
		integrováný monitorovací systém, připojení na centrální monitorovací systém						
		rozhraní: Ethernet / RS485						
		vnitřní osvětlení LED						
		2x výškově nastavitelné police						
		uzamykatelné dveře						

Žádáme tímto o úpravu názvu této přílohy.

7) Odpověď:

Viz odpověď č. 1 této VZD.

8) Dotaz:

V rámci výše uvedených informací opakovaně prosíme zadavatele o zveřejnění jasných pokynů pro ocenění a vyspecifikování prvků části D.1.01.5 Zdravotnická technologie, konkrétně pevně spojené se stavbou. V tuto chvíli dle výše uvedených informací jsou zveřejněny různé výpisy, s různými názvy a informacemi obsahující i prvky, které vůbec oceňovat nemáme.

Navrhujeme zadavateli, aby vydal jasné strukturovaný výpis (jednoduchou tabulku), který bude obsahovat veškeré prvky pevně zabudované zdravotnické technologie včetně veškerých požadovaných parametrů, které máme oceňovat a zároveň k nim dodávat technickou specifikaci.

8) Odpověď:

Viz odpověď č. 1 této VZD.

9) Dotaz:

Opakujeme zároveň upozornění, že v úvodu dokumentu Zadávacích podmínek "Součástí zakázky není soubor: D1.01.5.1 a D1.01.5.3 - Zdravotnická technologie spojená se stavbou a volně stojící. Zdravotnická technologie spojená se stavbou a volně stojící je sice součástí PD, ale není uvedena v soupisu prací a dodavatelé ji tak neoceňují, jelikož nebude předmětem realizace v této zakázce." je stále uvedeno chybné tvrzení, že Zdravotnická technologie spojená se stavbou (= zabudovaná zdravotnická technologie) není součástí cenotvorby. Žádáme o opravu, protože částečně součástí položkového rozpočtu a technické specifikace Zdravotnická technologie je.

9) Odpověď:

Viz odpověď č. 1 této VZD.

Dále zadavatel uvádí, že:

Součástí soupisů prací jsou u jednotlivých popsanych položek k naceňování odkazy na Technické specifikace značené jako:

Příloha č.1 Technická specifikace speciálního zdravotnického nábytku

Příloha č.2 Technická specifikace nerezového nábytku

Příloha č.3 Technická specifikace nábytku

Pro sjednocení podkladů pro naceňování jednotlivé specifikace uvádíme ještě jednou v příloze této VZD.

Současně u položek v soupisu prací, které se odkazují na „Přílohu č.1 - Technickou specifikaci speciálního zdravotnického nábytku“ je odkaz na soubor Konfigurace sestav. A právě tento dokument byl v PDF součástí Vysvětlení ZD č.4, kde jednotlivé sestavy jsou pro lepší názornost rozkresleny.

10) Dotaz:

Dotaz směřuje k prokázání technické specifikace [PVC podlah](#). Zadavatel se např. pro „PVC 3 - elektrostaticky vodivé“ v dokumentu „Priloha_c_1_popis_nabizenych_vyrobku_Tabulka_c_1_fin“ odkazuje na dokument „D.1.01.1-002 Skladby podlah a střeš.pdf“.

Zde je skladba této podlahy definována takto:

C Elektrostaticky vodivá podlahovina	
C1 Elektrostaticky vodivá podlahovina	
PVC elektrostaticky vodivé (viz poznámky)	2 mm
lepidlo pro elektrostaticky vodivé PVC a uzemnění (viz silnoproud – D1.01.06)	1 mm
vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu	3 mm
litý cementový potěr CT – C25 – F5	54 mm
separační vrstva – silnovrstvá PE fólie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji	-
<u>kročejová izolace z minerálních desek, pro zatížení až 4 kN/m² ($\lambda \leq 0,039$ W/m.K)</u>	40 mm
	100 mm
nosná konstrukce stropu	
POZNÁMKA:	
PVC 3 – elektrostaticky vodivé	
Homogenní elektrostaticky vodivá podlahová krytina v rolích šíře 2m, dle EN ISO 10581 Typ I, s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou PUR bez nutnosti dodatečného pastování nebo voskování. Podlahovina je klasifikována dle normy EN ISO 10874 jako odpovídající třídě zátěže 34/43, celková tloušťka 2,0 mm a váha 2800 g/m ² . Hodnota elektrického odporu dle EN 1081 je $5 \times 10^4 \Omega \leq R \leq 5 \times 10^6 \Omega$. Zbytkový otlak dle normy EN ISO 24343-1 $\leq 0,10$ mm s nejlepší naměřenou hodnotou 0,02 mm. Rozměrová stálost 0,40%. Reakce na požár vyhovující třídě Bfl-s1. Barevnou stálost s výsledkem ≥ 7 . Klasifikace pro čisté prostory dle ISO 14644-1 je ISO třída 4. Nepodporuje růst bakterií. Protiskluznost materiálu je R9. Součinitel smykového tření $\geq 0,5$. Celkové TVOC emise po 28 dnech jsou $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Podlahovina je bez obsahu ftalátů.	

Má dodavatel v rámci prokázání minimální úrovně této podlahy prokazovat pouze parametry uvedené v POZNÁMCE „PVC 3 – elektrostaticky vodivé“ anebo zadavatel požaduje toto prokázání rovněž pro lepidlo, vyrovnávací samonivelační stěrky, penetraci podkladu, litý cementový potěr CT – C25 – F5, separační vrstvu a kročejovou izolaci (tedy pro celou skladbu C1)?


Dotaz platí rovněž pro PVC 1 a PVC 2 – protiskluz.

10) Odpověď:

Zadavatel od počátku běhu lhůty pro podání nabídek v čl. 5.7.1 písm. a) ZD hovoří pouze o „podlahovinách“: „Podlahoviny: pro ověření minimální úrovně dodavatel k podlahovinám označeným jako PVC 1, PVC 2 a PVC 3 dle D.1.01.1-002 Skladby podlah a střeš.pdf doloží dokladovou část, ze které bude patrné splnění technické úrovně podlahovin. Dodavatel společně s doklady vyplní tabulku č. 1 popis nabízených výrobků, ve které uvede, který doklad se vztahuje ke konkrétnímu požadovanému parametru a pro kterou skladbu.“ Jednotlivé podlahoviny jsou uvedeny ve skladbách PVC1, PVC 2 a PVC 3, k těmto podlahovinám dodavatel předloží doklady k technické kvalifikaci.

11) Dotaz

Žádáme zadavatele o sjednocení popisu u položky č. 274 na listu „_SO-C3 D.1.01._A01 Pol“ v soupisu prací „Urgentní příjem _ Soupis prací sloučený“. Domníváme se, že zde dochází k rozporu s tabulkou „D.1.01.1-501 Výpis zámečnických výrobků“. Prosíme o potvrzení, zda máme pro danou položku kalkulovat ocelové profily (dle výpisu zámečnických výrobků), nebo hliníkové profily, které jsou uvedeny v soupisu prací.

274	767_Z23	D+M Z23 dveře vnitřní, Al, pozink, 1400x1970, PO EW 60 DP1-C , vč. kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD(přesná specifikace viz - D.1.01.1-501)	soubor	1,00000		0,00	
Výpis zámečnických výrobků							
Z 23			Dveře vnitřní dvoukřídle o nestejně velikosti křídla, otvíravé s polodrážkou, plné, hladké s požární odolností. Konstrukce rámu z ocelových profilů, plášť křídla oboustranně z žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň minerálními deskami s požární odolností. Tvarově shodné s dřevěnými dveřmi. Kování: - jednostranně koule - klika (koule ze strany chodby) se štíty dveřními z broušené nerez oceli - zámek vložkový včetně vložky a klíčů v systému generálního klíče - samozavírač se zpožděním pro hlavní a pasivní křídlo, koordinátor zavírání s požární odolností Povrchová úprava: - vypalovaný lak dle barevného řešení Požární odolnost: EW 60 DP1-C Rozměr dveří: 1400 x 1970 mm				
			L	2	-	-	2
			P	-	-	-	-

11) Odpověď:

Platí popis z Výpisu zámečnických výrobků.

12) Dotaz

Žádáme zadavatele o doplnění výkresu D.1.01.4c-108_svetelna_instalace_1NP_cast_C1, v předané dokumentaci je místo tohoto přiložen výkres 1.PP.

12) Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje opravený výkres 108.Viz příloha č. 6 této VZD soubor D.1.01.4c-108_svetelna_instalace_1NP_cast_C1.pdf.

13) Dotaz

Dle zadávací dokumentace nejsou součástí zakázky soubory: D1.01.5.1 a D1.01.5.3 – Zdravotnická technologie spojená se stavbou a volně stojící. Tato označení jsou dále použita v rekapitulacích soupisu prací:

D.1.01.5.1	zdravotnická technologie - ZT spojená se stavbou
D.1.01.5.2	zdravotnická technologie - pevně zabudovaná
D.1.01.5.3	zdravotnická technologie - volně stojící

Z tohoto vyvozujeme, že součástí zakázky má být pouze zdravotnická technologie pevně zabudovaná. Naopak toto rozdělení není již nikde v předané dokumentaci. Je zde uveden seznam vybavení (po místnostech/sumární) a dále soupis prací – pevně spojené se stavbou. V tomto soupisu, kromě pracovních linek, které jsou uvedeny i ve výkazu výměr, figurují navíc i další prvky, jako např. operační a vyšetřovací svítidla, vyplachovač a desinfikátor ložních mís.

Naopak ve výkazu výměr pro objekt C3 (D.1.01.5) jsou uvedeny položky č. 420002, 420011, 420012, 420013, 460810, které však v dokumentu D.1.01.5-S2 "Soupis prací – pevně spojené se stavbou" obsaženy nejsou. Žádáme tímto zadavatele o přesnou specifikaci, které položky a součásti zdravotnické technologie jsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

13) Odpověď:

Viz odpovědi 1-9 na dotazy v rámci této VZD.

14) Dotaz

Součástí nabídky má být prokázání splnění kritérií technické kvalifikace pro specializovaný zdravotnický nábytek, a to dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci, část D1.01.5-S1 – Příloha č. 1 „Technická specifikace – speciální zdravotnický nábytek.pdf“.

V rámci vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 zadavatel na základě dotazu č. 9 doplnil dokument „Příloha č. 1 – Speciální zdravotnický nábytek – konfigurace sestav“, který obsahuje pohledy na vybrané sestavy zdravotnického nábytku. S ohledem na skutečnost, že se jedná o atypický výrobek, není možné v nabídce doložit kompletní technickou specifikaci celých nábytkových sestav.

Žádáme tímto zadavatele o přesné určení, kterých komponent zdravotnického nábytku se má prokazování technické specifikace v rámci nabídky týkat.

14) Odpověď:

Podrobněji již odpovězeno v rámci odpovědí na dotazy 1 až 9 v rámci této VZD, technická specifikace je uvedena v souboru „. Příloha č. 1 UZNATELNÁ - speciální zdravotnický nábytek - technická specifikace, konfigurace sestav“.)

15) Dotaz

Součástí nabídky má být prokázání splnění kritérií technické kvalifikace pro skladbu S1 – vegetační střecha, dle požadavků uvedených v dokumentu D.1.01.1_002 Skladby podlah a střech.pdf.

V rámci vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 zadavatel na základě dotazu č. 14 doplnil do dokumentu D.1.01.1-002 Skladby podlah a střech 1, že se má jednat o prokázání požadavků pro tuto část skladby:

- vegetace - suchomilné rostliny skupiny 1 pro vrstvu substrátu 80mm, směs osiva suchomilných rostlin a řízků rozchodníků
- Vegetační substrát pro suchomilné rostliny / říční kamenivo (kačírek) min 80 - 150 mm
- Filtrační textilie ze 100% PP –
- Nopová fólie s perforacemi na horním povrchu, drenážní a hydroakumulační vrstva 20 mm
- Separační vrstva - netkaná textilie ze 100% PP –
- Hydroizolace - fólie z měkčeného PVC určená pro vegetační střechy 1,5 mm

S ohledem na charakter této skladby, zejména části tvořené přírodními materiály, žádáme zadavatele o upřesnění, jaké konkrétní požadavky máme v nabídce prokázat, zejména v případě vegetační složky a

substrátu , případně o přehodnocení, u kterých částí skladby má být prokazování splnění požadavků vyžadováno.

15) Odpověď:

Čl. 5.7.1 písm. b) ZD říká: „Zelená střecha: pro ověření minimální úrovně dodavatel ke skladbě S1 (zelená střecha), viz D.1.01.1-002 Skladby podlah a střeš.pdf doloží dokladovou část, ze které bude patrné splnění **technické úrovně skladby S1**. Dodavatel společně s doklady vyplní tabulku č. 1 popis nabízených výrobků, ve které uvede, který doklad se vztahuje ke konkrétnímu požadovanému parametru skladby S1.“ Dodavatel tedy uvádí pouze dokladovou část ukazující splnění technické úrovně skladby S1, nikoliv **biologické úrovně skladby** tvořené přírodními materiály.

16) Dotaz

Dotaz směřuje k bodu zadávací dokumentace 5.7.1 Kritéria technické kvalifikace § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ včetně stanovení jejich minimální odpovídající úrovně rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky včetně požadavku na jejich prokázání, konkrétně k bodu č. d) (viz výřez ze ZD níže).

d) ETICS (z angl. zkratky: external thermal insulation composite system“, v českém jazyce překládáno jako vnější kontaktní zateplovací systém, přesněji pak vnější tepelně izolační kompozitní systém): pro ověření minimální úrovně dodavatel k ETICS doloží doklady pro základní skladbu a soklovou skladbu dle souboru D.1.01.1-001 Technická zpráva.pdf tyto doklady dále vyplní v tabulce č. 1 popis nabízených výrobků k jednotlivým skladbám.

Tento dokument uvádí, že definici minimální úrovně vnějšího zateplovacího systému pro základní a soklovou skladbu se řídí dle D.1.01.1-001 Technická zpráva.pdf. Uchazeči není z tohoto zadání zcela jasné, do jaké podrobnosti zadavatel požaduje splnění dle popisu v této TZ (TZ obsahuje obecnou a poměrně detailní specifikaci tohoto systému).

Je pro zadavatele pro splnění technické kvalifikace bodu d) dle ZD dostačující prokázat:

- a) Zvolený zateplovací systém musí splňovat požadavky evropského technického předpisu ETAG 004.
- b) Tepelná izolace soklové a podzemní části bude z extrudovaného nenasákavého polystyrenu v tloušťce 200 mm (rozhraní XPS do výšky min 300 mm nad upravený terén).
- c) V nadzemních částech objektu bude použit zateplovací systém s minerálním vláknem s podélnou orientací vláken v tl. ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/m.K}$).
- d) Systém bude zesílen bezcementovou stěrkou do výšky 3,0 m nad terénem s mechanickou odolností přes 10 J
- e) Systém bude chráněn proti biologickému působení (řasy, plísně), použitím silikonsilikátové technologie s progresivním samočisticím efektem.
- f) Armovací vrstva bude provedena dle ČSN 73 2901 v tl. 3mm s krytím tkaniny 1 mm.

Pokud by zadavatel vyjma těchto (pro prokázání plnění minimální úrovně u ETICS běžných požadavků z TZ) požadoval i prokázání všech ostatních požadavků přesně dle této TZ, znamenalo by to, že požaduje prokázat např., že systém bude založen na AL soklových lištách s použitím systémových podložek a spojek (doložit např. TL k soklovým lištám a podložkám, spojkám) včetně nějaké formy prokázání, že uchazeč bude v realizaci tyto lišty kotvit po 300 mm do podkladu apod?.

Uchazeč vychází ze zkušenosti, že nedostatečné definování těchto požadavků již ve výběrovém řízení přináší v rámci kontroly technické kvalifikace velké množství nejasností a vzájemného nepochopení, které mohou v krajních případech vést i k potenciálnímu vyloučení uchazeče z VŘ.

Z tohoto důvodu žádáme o vyjasnění výše zmíněného již nyní.

16) Odpověď:

V čl. 5.7.1 písm. d) ZD je uvedeno:

„ETICS (z angl. zkratky: external thermal insulation composite system“, v českém jazyce překládáno jako vnější kontaktní zateplovací systém, přesněji pak vnější tepelně izolační kompozitní systém): pro ověření minimální úrovně dodavatel k ETICS doloží doklady pro základní skladbu a soklovou skladbu dle souboru D.1.01.1-001 Technická zpráva.pdf tyto doklady dále vyplní v tabulce č. 1 popis nabízených výrobků k jednotlivým skladbám.“

Jedná se o standardní požadavek na prokázání ETICS, který odpovídá požadavkům technické zprávy D v souboru D.1.01.1-001 Technická zpráva.pdf. Doložte doklady dle požadavku ZD. Pozn. Na trhu je celá řada výrobků ETICS, které mají pomocné materiály související s ETICS certifikovány společně s ETICS.

17) Dotaz

Další dotaz se rovněž týká zadávací dokumentace 5.7.1 Kritéria technické kvalifikace § 79 odst. 2 písm. I) ZZVZ včetně stanovení jejich minimální odpovídající úrovně rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky včetně požadavku na jejich prokázání, konkrétně k bodu č. c) (viz výřez ze ZD níže).

c) Otvorové výplně: pro ověření minimální úrovně dodavatel k plastovým otvorovým výplním doloží doklady v souladu s technicko – kvalitativními požadavky D.1.01.1-503 Výpis plastových výrobků.pdf str. 1. Dodavatel společně s doklady vyplní tabulku č. 1 popis nabízených výrobků, ve které uvede, který doklad se vztahuje ke konkrétnímu požadovanému parametru.

Tento dokument uvádí, že definici minimální úrovně plastových otvorových výplní se řídí dle D.1.01.1-503 Výpis plastových výrobků.pdf. V tomto dokumentu je uveden požadavek:

„Navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty ostění“

Chápeme správně, že zadavatel požaduje doložení KOMPLEXNÍHO TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ VYBRANÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILŮ neboli Výpočty a vyobrazení průběhu Izotherm?

Toto vyobrazení neboli výpočet, se běžně dokládá až v rámci realizace jako součást výrobní nebo dílenské dokumentace.

V tuto chvíli jej není možné doložit běžně dostupným dokumentem, jelikož se výpočet a vyobrazení váže na konkrétní prvky, konstrukce a další. Tento výpočet je nákladný a pokud zadavatel tento výpočet bude požadovat, musí ho vystavit a doložit každý účastník zvlášť, což se nám jeví pro potřeby VŘ neekonomické.

Navrhujeme tento bod zaměnit za čestné prohlášení, že v rámci realizace splníme normu ČSN 730540-2:2011.

17) Odpověď:

Dodavatel doloží doklady dle požadavku ZD.

18) Dotaz

Ve vysvětlení zadávacích podmínek č.4 zakázky, dotaz č.1 jste odpověděli jen na 1 část dotazu.

Vysvětlili jste kterou část výkazů výměr máme ocenit, ale již jste nespecifikovali, jestli tento vestavěný nábytek máme specifikovat do přílohy č.1 bod e. kde máte napsáno, že se má specifikovat pouze D1.01.5 – S1 – což je pouze speciální zdravotnické vybavení, které není součástí ceny.

Žádáme tedy o jednoznačné stanovisko jestli chcete i technické listy od veškerého truhlářského materiálu pro výrobu těchto skříňkových sestav.

18) Odpověď:

Řešeno v rámci odpovědi č. 1 až 9 této VZD.

19) Dotaz

Ve vysvětlení zadávacích podmínek č.4 zakázky, dotaz č.9 jste připojili přílohu č.1 Technická specifikace speciální zdravotnický nábytek.

Bohužel tato příloha je nekompletní a neshoduje se ze zaslaným výkazem výměr pro oba objekty.

Chybí rozkreslení následujících pracovních linek a skříňkových sestav:

pro objekt C1 sestavy: IČ 420000, IČ 420005, IČ 420006, IČ 420008, IČ 420021

pro objekt C3 sestavy: IČ 420009, IČ 420020, IČ 442026, IČ 445102

Žádáme o doplnění do přílohy č.1.

19) Odpověď:

Řešeno v rámci odpovědi č. 1 až 9 této VZD. Dále zadavatel uvádí, že rozkresleny jsou pouze sestavy Speciálního zdravotnického nábytku, viz Příloha č.1 této VZD (. Příloha č. 1 - nákresy sestav.pdf)

Běžný - standardní nábytek je popsán v rámci příslušného soupisu prací a dále odkazuje na Přílohu č. 5 této VZD viz název souboru „. Příloha č. 3 - nábytek - technická specifikace.xlsx“, kde je jeho základní technická specifikace.

20) Dotaz

V zadávací dokumentaci – v rekapitulacích za jednotlivé části stavby vč. kompletního Rekapitulačního listu neobsahují rozpočty Bouracích prací.

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění a opravu.

20) Odpověď:

V rámci samostatných soupisů prací pro naceňování zakázky se bourací práce počítají a zobrazují v dílčí rekapitulaci konkrétního souboru.

V hlavní rekapitulaci stavby (soubor . Rekapitulace URGENT - S1 a S2.xls, případně ty dílčí Rekapitulace) se stavební nové práce a bourací práce sečtou dohromady a vepíší do řádku „stavební a konstrukční část“

21) Dotaz

U některých položek jednotlivých identických výkazů výměr VRN jsou zadavatelem v popisu položky zadány požadované ceny (např. Dokumentace). Jsou myšleny tyto částky za celou stavbu nebo vždy za příslušnou část, přestože jsou objemově různého rozsahu?

21) Odpověď:

VON jsou zpracovány samostatně pro část uznatelných nákladů, a i neuznatelných nákladů, tudíž položky se naceňují dle příslušného VON příslušné části PD.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 01. 10. 2025 v 10:00 hodin.

Přílohy:

1) . Příloha č. 1 - nákresy sestav.pdf

2) . Příloha č. 1 NEUZNATELNÁ - speciální zdravotnický nábytek - technická specifikace, konfigurace sestav.xls

- 3) . Příloha č. 1 UZNATELNÁ - speciální zdravotnický nábytek - technická specifikace, konfigurace sestav.xls
- 4) . Příloha č. 2 - nerezový nábytek - technická specifikace.xlsx
- 5) . Příloha č. 3 - nábytek - technická specifikace.xlsx
- 6) Opravený výkres 108 (D.1.01.4c-108_svetelna_instalace_1NP_cast_C1.pdf)

V Brně dne 3. 9. 2025

Mgr. Veronika Svobodová
v plné moci
BVA konzult, s.r.o.