

Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace
se sídlem: Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov
IČO: 70843082

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Název veřejné zakázky malého rozsahu:
„Multifunkční hřiště“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), mimo režim zákona

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci výše uvedeného výběrového řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 8. 9. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 29. 8. 2025

„Dobrý den,

zasílám žádost o vysvětlení k veřejné zakázce *Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace*.

Dotaz č.1: Prosím o upřesnění barvy povrchu EPDM. V technické zprávě je uvedena barva zelená, ale ve výkresu a výkazu výměr je barva šedá. Jaká barva RAL je tedy požadována?

Dotaz č.2: Prosím o upřesnění povrchové úpravy ocelových prvků. V projektové dokumentaci je povrchová úprava žárový pozink, ale také u prvků P4 - P6 barva RAL 2008 a u prvku P7 barva RAL 7035. Ve výkazu výměr je krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr. Co je tedy skutečně požadováno?

Dotaz č.3: Mantinely z KVH řeziva mají být skutečně bez povrchové úpravy?

Dotaz č.4: Doporučujeme na hřiště umístit jednu dvoukřídlovou bránu.

Děkuji.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Ad-1

Zadavatel uvádí, že je požadována barva uvedená v Příloze č. 3 Výzvy k podání nabídky – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „**Soupis**“), přičemž se jedná o položku s poř. č. 39, typ SP, kód: 57923131-012, kde je uvedeno „*Nosná vrstva probarveného EPDM, barva šedá tl 10mm D+M včetně lajnování*“.

Ad-2

Zadavatel upřesňuje, že veškeré ocelové prvky budou opatřeny žárovým zinkováním a natřeny požadovanou barvou, jak je uvedeno v dokumentu s názvem „226_VMH_DpVD_D.1.1.3.7 Výpis výrobků“, který je součástí projektové dokumentace (Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky). Požadavek na zinkování doplnil zadavatel do Soupisu, a to konkrétně do položek s poř. č. 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76 a 77. Požadavek na barvu jednotlivých prvků doplnil zadavatel do položky s poř. č. 78 Soupisu.

Ad-3

Zadavatel upřesňuje, že prvky budou pouze opatřeny ochrannou bezbarvou impregnací proti plísním a škůdcům, přičemž tento požadavek byl doplněn do položky s poř. č. 70, typ H, kód: 61223271x Soupisu.

Ad-4

Zadavatel uvádí, že pro údržbu povrchu hřiště není nutný vjezd vozidel na sportovní plochu. Dále uvádí, že veškeré udržovací práce na oplocení je případně možné realizovat z vnější strany. S ohledem na uvedené zadavatel trvá na tom, že není nutné umístění dvoukřídlé brány.

II.

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele na žádost č. 1 v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tato je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohu zadávací dokumentace upravenou v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do **16. 9. 2025 ve 13:00 hodin**.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace předmětného výběrového řízení Veřejné zakázky zůstávají zachována.

Příloha:

Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 8. 9. 2025

V Brně dne 8. 9. 2025

**Mateřská škola, základní škola a střední
škola Vyškov, příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Dušan Baranovič