

D.1.4.a.002: Specifikace materiálu a služeb, ŽN.1, EPS

p.č.	typ	název položky	mj.	množ.
		Modernizace a doplnění EPS		
1		Řídící jednotka, licence premium	1	ks
2		Záložní řídicí jednotka ústředny - externí klávesnice	1	ks
3		Bateriový modul	1	ks
4		Sada kabelů pro bateriový modul	1	ks
5		Modul jednoho kruhového vedení, 254 prvků, 3000m a max. odběr 1500mA	10	ks
6		Modul signalizačních prvků	1	ks
7		Multisenzorový optický/teplotní hlásič se dvěma optickými senzory, adresný	147	ks
8		Tepelný hlásič LSNi, řada 425, s možností nastavení adresy	7	ks
9		Patice hlásiče řady 420	154	ks
10		FIRERAY One_lineární hlásič	1	ks
11		LSNi tlačítko, vnitřní, barva červená, dvoučinný	21	ks
12		Testovací klíč pro DM a DMN	1	ks
13		Paticový maják a sirena, červený kryt, červené světlo, mont. na zeď, včetně baterie, včetně krytky	11	ks
14		Vazební člen s osmi vstupy a jedním relé 30V/2A	1	ks
15		Vazební člen pro vstup lineárního hlásiče	1	ks
16		Sestava syst. zdroje ve skříni - výměna za původní	1	ks
17		Modul pro systémový zdroj pro poruchu - výměna za původní	1	ks
18		Akumulátor 12V/18Ah	4	ks
19		EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.1,8 A, technologické výstupy	1	ks
20		Požární konzole, elektromag. zajištění dveří v otevřené poloze. Bez zavírače	10	ks
21		Montážní plech pro požární konzole	10	ks
22		Samozavírač, certif. pro protipožární dveře do š.1100mm a váhy 80kg	10	ks
23		Uvolňovací tlačítko pro odjištění dveří, přerušovací kontakt (NC)	10	ks
24		Přepětová ochrana, odrušovacím vf filtr, signalizace poruchy, 230V / 6A	1	ks
25		Přepětová ochrana pro univerzální použití, 24V / min 5A	1	ks
26		Stíněný kabel 1x2x0,8, B2ca s1d1a1	3600	m
27		Stíněný kabel 3x2x0,8, B2ca s1d1a1	60	m
28		Stíněný kabel 1x2x0.8 PH120-R B2ca s1d1a1	200	m
29		Kabel 2x1,5	100	m
30		Kabel 3x2,5	50	m
31		Kabel 10zž	50	m
32		Žlab MERKUR 2 50 /50	106	m
33		Spojka SZM1	50	ks
34		Držák DZM 12	50	ks
35		Držák DZM 13	50	ks
36		Závitová tyč M8 1m	50	ks
37		Kovová hmoždinka M8 "GZ"	50	ks
38		Lišta hranatá bezhalogenová 20x10mm	780	m

D.1.4.a.002: Specifikace materiálu a služeb, ŽN.1, EPS

p.č.	typ	název položky	mj.	množ.
39		Lišta hranatá bezhalogenová 40x20mm	80	m
40		Elektroinstalační trubka ohebná	720	m
41		Protipožární prostupy	30	kpl
42		Spojovací a instalační materiál (šrouby, vruty, hmoždiny, pásy podložky ap.)	1	kpl
43		Pomocné práce / průrazy, vrtání otvorů apod.	38	hod
44		Drážka pro uložení kabelů pod omítku - drážkování	28	hod
45		Drážka pro uložení kabelů pod omítku - zapravení	32	hod
46		Drážka pro uložení kabelů pod omítku - výmalba	12	hod
47		Naprogramování systému EPS po modernizaci ústředny, základ. odzkoušení	40	hod
48		Připojení do stávající do nadstavby - modernizovaná ústředna EPS	8	hod
49		Tvorba symbolu EPS do sw nadstavby EPS ŽN3 jen hlavní ústředna	380	ks
50		Tvorba symbolu EPS do sw nadstavby EPS ŽN1	198	ks
51		Zaškolení obsluhy	8	hod
52		Revize, zkoušky, kontroly, vypracování zpráv, protokolů pro EPS	28	hod
53		Dílenská dokumentace, technická příprava zakázky	26	hod
54		Dokumentace skutečného provedení	48	hod
55		Demontáž stávajících zařízení a rozvodů, úpravy	2	hod
56		Ostatní výkony (příprava a úklid pracoviště, žebříky, atd.)	16	hod