PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU
HDPE 100 SDR 11 ø63x5,8
VEDENO V ZEMNÉ V NEZAMRZNÉ HLOUBCE

EXPANZNÍ NÁDOBA 200L
VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DN50
AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE ATS PUMPA 2 DN 9/6 TE 400V– provedení s frekvenčními měniči
SACÍ POTRUBÍ
PŘERUŠOVACÍ NÁDRŽ 670x1400x1420mm, objem 1m3
DOPLŇOVANÍ NÁDRŽE: ELEKTROVENTIL DN50 – VYPOUŠTĚCÍ VENTIL DN50
VODOMĚRNÁ SESTAVA DN50 + HLAVNÍ UZÁVĚR OBJEKTU KK DN50

2x KK DN15
DVŘKA 200x200 PODLOŽKOVÉ OBKLAD
POTRUBNÍ ODĚLOVAČ EA DN50 NA POŽÁRNÍM VODOVODU + UZÁVĚR KK DN50

ZMĚKČOVAČ 4,76 l/s
GENERÁTOR CHLORDIOXIDU 4,76 l/s

DOPLŇOVÁNÍ VODY PRO VZT – PARNÍ VYVLHČ
– změkčovač s regenerací
– demineralizační kolona Ks 5 µS/cm DKC11
– závojený přívod vody DN20 s uzavírací armaturou a filtrem

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV 500l
SESTAVA ARMATUR PŘED OHŘÍVAČEM VIZ SCHÉMA

VEDENO V PODHLEDU

V1 P1
CIR-20x2 PV-40
TV-50x4
SV-50x4

STROJOVNA VZT
VŠ.01
CHODBA
PŘÍPRAVNA LÉČIV
INSTALAČNÍ PROSTOR
SKLAD
SERVEROVNA
SPISOVNA
SKLAD HOŘLAVIN
PRACOVNÍ OOP

UTĚSNĚNÍ SPÁRY KOMPRIMAČNÍ TĚSNĚNÍ PU PÁSKOU
MINERÁLNÍ VLNA TL. 50 mm (50 kg/m³)
SYSTÉMOVÁ DILATACE ETICS
MONTÁŽNÍ OTVOR VZT

Principiální instalační schéma úpravny vody:



Legenda zkratek:

(1) JUDO JSY–LF–A/T 1 1/2", filtr s automatickým zpětným proplachem
(2) EURA zmĚkčovací zařízení duplex Pulsa CK 1.5, 2 x 75L
(3) CINTROPUR NW400
(4) SEKO obvkovací čerpadlo TEKNA EVO TPC 603
(5) Vodoměr impulsní 420 040 L300 G2 Q3_16 s pulsním výstupem 1 puls na 1 litr
(6) HAWS 7516BOX oční přenosná bezpečnostní sprcha

Legenda značek:

- manometr
- manuální kulový kohout
- odpad
- vzorkovací kohout
- elektro
- odpadní voda
- tok úpravnou chemie

Schéma zapojení ohřívače TUV



Vodoměrná sestava



1 – SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA DN50
2 – ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN 50
3 – LAPAČ NEČISTOT S PŘÍRUBAMI DN 50
4a – PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA FF–KUS DN 50
4b – PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA FF–KUS DN 50
5 – VODOMĚR PŘÍRUBOVÝ DN 40 (Qn=20m3/hod)
6 – KOMPENZÁTOR GUMOVÝ DN 50
7 – PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S ODBOČKOU A VYPOUŠTĚNÍM DN 50
8 – ZPĚTNÁ KLAPKA DN 50
9 – PODEPŘENÍ TVAROVEK A ARMATUR

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- POTRUBÍ Z AL PEX (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY
- ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY „MENOVITOU SVĚTLOSTÍ
- NA VODOVODNÍM BUDOU PROVEDENY KOMPENZÁTORY DLE POKYNŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- U BEZDOTYKOVÝCH SENZORICKÝCH BATERIÍ (D2, U2, U) BUDOU POD UMYVADLEM/DŘEZEM NAVRŽENA REVIZNÍ DVÍŘKA 200x200

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. PP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)	PODLAHA		STĚNY		STROP	
				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODKAZ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODKAZ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODKAZ
0.01	ZÁDVEŘÍ	5,07	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.02	SKLAD	3,28	2,30	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P5	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.03	CHODBA + SCHODIŠTĚ	31,68	2,30	VINYL S PROTISKLUZNÍMI SCHODOVÝMI HRANAMI, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1, P16A, P16B	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.04	CHODBA	24,43	2,40	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.05	CHODBA	3,11	2,40	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.06	PRACOVNA LÉKAŘE	12,20	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.07	UMYVÁRNA LÉKAŘE	3,96	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
0.08	CHODBA	5,41	2,40	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.09	PRACOVNA LÉKAŘE	15,58	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.10	UMYVÁRNA LÉKAŘE	3,96	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
0.11	CHODBA	3,71	2,40	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.12	PRACOVNA LÉKAŘE	12,26	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.13	UMYVÁRNA LÉKAŘE	3,75	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
0.14	CHODBA	5,54	2,40	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.15	PRACOVNA LÉKAŘE	16,19	2,50	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.16	UMYVÁRNA LÉKAŘE	3,96	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY	PH3
0.17A	SKLAD URGENTNÍHO PŘÍJMU	13,52	2,30	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P5	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.17B	SERVEROVNA	4,77	3,26	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P8	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
0.18	MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ	19,80	2,30	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P5	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.19	SKLAD	25,60	2,30	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P5	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.20	CHODBA	90,58	2,40; 2,30	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1, P5	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.21	STROJOVNA VZT	67,65	2,86	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P4	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
0.22	TECHNICKÁ MÍSTNOST ZTI	13,27	2,86	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P4	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
0.23	SKLAD	21,40	2,40	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.24	SKLAD	10,26	2,40	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P1	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.25	TĚLOCVIČNA Č. 10	33,20	2,50	VINYL TLUMÍCÍ NÁRAZY, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P2	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.26	TĚLOCVIČNA Č. 9	17,33	2,50	VINYL TLUMÍCÍ NÁRAZY, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P2	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.27	TĚLOCVIČNA Č. 8	18,80	2,50	VINYL TLUMÍCÍ NÁRAZY, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P2	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.28	TĚLOCVIČNA Č. 7	18,39	2,50	VINYL TLUMÍCÍ NÁRAZY, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P2	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.29	TĚLOCVIČNA Č. 6	20,65	2,50	VINYL TLUMÍCÍ NÁRAZY, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P2, P5	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.30	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,97	2,30	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P6	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR, KER. OBKLAD V=1800 mm		KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY	PH2
0.31	WC IMOBILNÍ PACIENTI	4,35	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	KERAMICKÝ OBKLAD		KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY	PH2
0.32	SKLAD	16,06	2,30	VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P5	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY	PH1
0.33	TĚLOCVIČNA Č. 5 (STÁVAJÍCÍ)	13,08	2,65	(STÁVAJÍCÍ)		(STÁVAJÍCÍ)		(STÁVAJÍCÍ)	
0.34	CHODBA	8,98	2,95	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P8	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
0.35	LAHVOVÁ STANICE N_2O - PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZDROJ	2,47	2,95	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P8	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
0.36	LAHVOVÁ STANICE N_2O - ZÁLOŽNÍ ZDROJ	2,04	2,95	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V=100mm	P8	SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR		SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR	
V5.01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,27	8,26	EPOXIDOVÁ STĚRKA, VČETNĚ SOKLU V=100mm	S1	PRUŽNÁ HYDROIZ. STĚRKA, DISP. NÁTĚR NA BETON			

Legenda:

- páteřní rozvod cirkulace
- páteřní rozvod studená voda
- páteřní rozvod teplá voda
- páteřní rozvod požární voda
- cirkulace
- studená voda
- teplá voda
- požární voda
- stávající vodovod
- D1,D3 Dřez, dřezová baterie
- D2 Dřez, bezdotyková senzorová baterie
- DD1 Dřez dvojitý , dřezová baterie
- D4 Dřez, dřezová baterie se sprchou
- DD2 Dřez dvojitý, dřezová baterie se sprchou
- M Myčka
- S Sprcha–vaničkа bez zátky
- RS Sprcha–rohová vaničkа bez zátky
- U1,U3 Umyvadlo, umyvadlová baterie
- U2,U4 Umyvadlo, bezdotyková senzorická baterie
- Ui Umyvadlo ZTP
- Um Umyvátko
- WC Záchodová mísa se splach. nádržkou
- WCi Záchodová mísa ZTP se splach. nádržkou
- PS Pisoár
- V Výlevka
- VV Výtokový ventil
- PH Požární hydrant DN25
- V1 Stoupací potrubí pitné vody

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

SEVER

Č. ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM

OBJEDNATEL :
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	
VYPRACOVAL	ING. ŽANETA OPRŠÁLOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. IVO MORAWITZ	
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 596 243 487
e-mail: info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
NEMOCNICE TGM HODONÍN-VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU
ETAPA II.

STUPEŇ	DPS		
DATUM	11/2023		
FORMÁT/POČET STR.	A4/10		
MĚŘÍTKO	1:50		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP	ČÁST : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Č. ZAK. 22013	ČÍSLO SOUPRAVY
		SOUBOR DWG	

NÁZEV PŘÍLOHY :
VODOVOD - PŮDORYS 1PP

Č. PŘÍLOHY :
22013-DPS-D.1.4.1-SO 01-11