LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- IT, Audio-video technika
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku) - výztuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení) V000
- Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku) IPXX

LEGENDA symbolů:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Signalizace výstražná 230 V
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace

## Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (požadavky a interiér viz stavba)

- Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
- Prováděcí firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních zúčastněných profesí a skutečným stavem na stavbě.
- Všechny míry jsou v mm od čisté zdi, respektive čisté podlahy.
- Dodržte kóty, dimenze a rozteče!, půdorysné kótování vývodů pro specialisty (např. mediplynů, el. zásuvek), umyvadel a dřezů je vždy na střed příslušného vývodu.
- Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řeší dle ČSN 33 2000 - 51 edice 3.
- Požadavky ČSN 33 2000 - 51 edice 3 v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.
- Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden u názvu místnosti.
- Místo vstupu kabelových přívodů do lůžkových ramp, nástěnných vývodů, zdrojových ramp a způsob instalace určí projekt rozvodu medicinálních plynů.
- U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutné zkontrolovat, zda-li rozmístění el. zásuvek odpovídá návrhu skříňové sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dávkovač mýdla, dávkovač dezinfekce a zásobník papírových ručníků, proto je nutné ponechat nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | VÝŠKA (m) | PODLAHA – POVRCHOVÁ ÚPRAVA | ODKAZ | STĚNY – POVRCHOVÁ ÚPRAVA | ODKAZ | STROP – POVRCHOVÁ ÚPRAVA | ODKAZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 7,19 | 3,00 | ČISTÍCÍ ROHOŽ (AL LAMELY S KOBERC. VLOŽKOU), PUR NÁTĚR SOKLU V=100mm | P17 | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.02 | CHODBA + ČEKÁRNA | 281,71 | 2,70; 3,00 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A, P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.03 | DENNÍ MÍSTNOST | 12,62 | 3,00 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.04 | ASISTOVANÁ OČISTA PACIENTA | 6,61 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P15 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY | PH3 |
| 1.05 | INTERNÍ AMBULANCE | 27,90 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.06 | PŘEVLÉKACÍ KABINKA | 3,77 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.07 | VYŠETŘOVNA LSP | 22,88 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.08 | PRACOVNA LSP | 15,28 | 3,00 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.09 | SESTERNA | 18,82 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.10 | EXPEKTAČNÍ LŮŽKA | 50,82 | 3,00; 2,70 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11B, P21B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.11 | ČISTÍCÍ MÍSTNOST | 6,31 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P13 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.12 | (NEOBSAZENO) | | | | | | | | |
| 1.13 | UMÝVÁRNA PACIENTI | 2,60 | 2,50 | VINYL PROTISKLUZNÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P22B | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY | PH3 |
| 1.14 | BEZBARIÉROVÉ WC S ASISTENCÍ PACIENTI | 4,73 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P22A | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.15 | RESUSCITAČNÍ BOX | 20,77 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.16 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST, ODPADY | 7,22 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P22A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR, KER. OBKLAD V=1800 mm | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.17 | SKLAD LÉČIV | 9,72 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A, P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.18 | SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU | 5,44 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | BEZESPARÝ SDK PODHLED, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | PH5 |
| 1.19 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI | 2,07 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P12A | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.20 | SPRCHA ŽENY - ZAMĚSTNANCI | 1,80 | 2,50 | VINYL PROTISKLUZNÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P12B | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY | PH3 |
| 1.21 | WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI | 1,86 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P12A | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.22 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI | 2,12 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P12A | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.23 | SPRCHA MUŽI - ZAMĚSTNANCI | 1,80 | 2,50 | VINYL PROTISKLUZNÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P12B | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY | PH3 |
| 1.24 | WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI | 1,97 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P12A | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.25 | SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA | 4,23 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.26 | RECEPCE | 12,17 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A, P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.27 | SÁDROVNA | 12,99 | 3,00 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.28 | DENNÍ MÍSTNOST | 19,91 | 3,00 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.29 | CHIRURGICKÁ AMBULANCE | 25,96 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.30 | FILTR LÉKAŘI | 5,18 | 2,50 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.31 | MYTÍ LÉKAŘI | 4,10 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P14 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.32 | ZÁKROKOVÝ SÁL | 24,31 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.33 | FILTR PACIENT | 10,26 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OMYV. ANTIBAKT. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.34 | DEKONTAMINACE | 12,29 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P23 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.35 | SCHODIŠTĚ | 15,66 | 2,70 | VINYL S PROTISKLUZNÝMI SCHODOVÝMI HRANAMI, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P11A, P16A, P16B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.36 | UNIVERZÁLNÍ VYŠETŘOVNA | 35,96 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.37 | LÉKÁRNA | 52,33 | 3,00 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.38 | KONZULTAČNÍ MÍSTNOST, KABINKA | 7,69 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.39A | SKLAD | 27,26 | 3,00 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.39B | PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI | 1,68 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P24 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.39C | WC ZAMĚSTNANCI | 1,80 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P24 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.40 | KUCHYŇKA | 4,20 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |
| 1.41 | PŘEDSÍŇ WC ŽENY - PACIENTI | 4,64 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P24 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.42 | WC ŽENY - PACIENTI | 1,50 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P24 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.43 | WC ŽENY - PACIENTI | 1,78 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P24 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.44 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI - PACIENTI | 3,05 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P24 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.45 | PISOÁRY MUŽI - PACIENTI | 3,49 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P25 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.46 | WC MUŽI - PACIENTI | 1,78 | 2,50 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P24 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO VLHKÉ PROSTORY | PH2 |
| 1.47 | ODBĚROVÁ MÍSTNOST | 20,13 | 3,00 | VINYL ELEKTROST. VODIVÝ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21B | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY | PH4 |
| 1.48 | SKLAD VOZÍKŮ | 27,64 | 3,00 | KERAMICKÁ DLAŽBA | P26 | KERAMICKÝ OBKLAD | | KAZET. MINER. PODHLED PRO MOKRÉ PROSTORY | PH3 |
| 1.49 | SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA | 6,53 | 2,70 | VINYL HOMOGENNÍ, VČETNĚ SOKLU V=100mm | P21A | SÁDROVÁ OMÍTKA/SDK, OTĚRUVZD. DISP. NÁTĚR | | KAZET. MINER. PODHLED PRO SUCHÉ PROSTORY | PH1 |

## LEGENDA požadavků pro profese

| KÓD | POPIS | PROVEDENÍ / VYBAVENÍ |
|---|---|---|
| | VÝŠKA ZÁSUVEK | Pokud není uvedeno jinak nebo není zakresleno na instalačním plánu |
| X | +1200 mm | Výška od čisté podlahy na střed - střední vodorovná instalační zóna 900 - 1200 mm |
| X' | +300 mm | Výška od čisté podlahy na střed - spodní vodorovná instalační zóna 150 - 450 mm |
| X" | +2200 mm | Výška od čisté podlahy na střed - horní vodorovná instalační zóna 2100 - 2400 mm |
| | SILNOPROUDÉ VÝVODY | |
| OS/ZS | Operační / Zákrokové svítidlo | Operační / Zákrokové svítidlo stropní - pevný přívod el. energie 230 V / 10 A - VDO (UPS), volný konec kabelu 2 m v místě svítidla, včetně ochranného pospojování, ovládání na svítidle a na stěně |
| VS | Vyšetřovací svítidlo | Vyšetřovací svítidlo stropní nebo nástěnné - pevný přívod el. energie 230 V / 10 A - DO (DA), volný konec kabelu 2 m v místě svítidla, včetně ochranného pospojování, ovládání na svítidle |
| LS | Lokální svítidlo | Lokální svítidlo / pásek pro linky - pevný přívod el. energie 230 V / 10 A nad horní skříňky, volný konec kabelu 2 m, vedeno z vypínače na stěně ve výšce cca 1200 - 1400 mm |
| HV | Hlavní vypínač | Přibližná poloha hlavního vypínače pro pevný přívod |
| Z | El. zásuvka - úklidová, servisní | Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá) |
| Z1 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - MDO (bílá/hnědá) - proudový chránič |
| Z2 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - DO (zelená) - proudový chránič |
| Z3 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - UPS (tmavě červená) - proudový chránič |
| Z4 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZIS (žlutá), zdravotnická izolovaná soustava |
| Z5 | El. zásuvka | Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZIS (oranžová), zdravotnická izolovaná soustava |
| $ZP_{230}$ | El. zásuvka | Zásuvka průmyslová 230 V - samostatně jištěná, proudový chránič |
| $ZP_{400}$ | El. zásuvka | Zásuvka průmyslová 400 V - samostatně jištěná, proudový chránič |
| 24V | Elektrický přívod | Napájecí zdroj 24V DC - pevný přívod el. energie |
| PA | Svorka pro vyrovnání potenciálů | Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů |
| U | Uzemnění | Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování |
| | SLABOPROUDÉ VÝVODY | |
| SS1 | Zásuvka strukturované sítě - DATA | 1x IT port RJ45 |
| SS2 | Zásuvka strukturované sítě - DATA | 2x IT port RJ45 |
| CMS | Centrální monitorovací systém - DATA | Zásuvka strukturované sítě 2x IT port RJ45 - propojení na centrální připojovací skříň monitorovacího systému |
| DZ | Dorozumívací zařízení | Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient - systém řeší projekt slaboproudů |
| JČ | Zásuvka pro systém jednotného času | Zásuvka pro hodiny jednotného času, 1x IT port RJ45, +2200 mm |
| MTZ | Monitorování teploty zařízení | 2x teplotní čidlo v zařízení - krabice přístrojová umístěná za monitorovaným zařízením Zásuvka monitoringu teplot 2x IT port RJ45 - systém řeší projekt slaboproudů |
| MT | Monitorování teploty místnosti | Prostorový snímač teploty - cca 1200 až 1500 mm od podlahy v místech bez ovlivnění sluncem / spotřebiči Zásuvka monitoringu teplot 2x IT port RJ45 - systém řeší projekt slaboproudů |
| MV | Monitorování vlhkosti místnosti | Prostorový snímač vlhkosti - cca 1200 až 1500 mm od podlahy v místech bez ovlivnění sluncem / spotřebiči Zásuvka monitoringu teplot 2x IT port RJ45 - systém řeší projekt slaboproudů |
| | SESTAVY | |
| STV | Sestava zásuvek - TV / STA | 1x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - proudový chránič, 1x zásuvka DATA, +2200 mm |
| IRE | Instalační osvětlovací most / rampa expektační lůžko - vybavení rampy pro jedno lůžko | 6x zásuvka Z4 (DO-ZIS) / 4x zásuvka Z5 (VDO-ZIS) / 3x dvojzásuvka PA (spojení se soustavou ochranného pospojování) / 3x dvojzásuvka SS (6x RJ45) / 1x vývod SS (1x RJ45) pro centrální monitoring CS / 1x zásuvka DZ (sestra - pacient) / 1x přívod pro nepřímé osvětlení 36W (spínání z monitoringu) / 1x přívod pro noční osvětlení 5W (spínání z monitoringu) / 1x přívod pro přímé osvětlení 36W (spínání z mostu / rampy) **Ovládání osvětlení řeší projekt medicinálních plynů a silnoproudů!** |
| | Most řeší projekt medicinálních plynů | 2x medicinální kyslík, 2x stlačený vzduch, 2x vakuum |
| IRR | Instalační osvětlovací most / rampa resuscitační lůžko - vybavení rampy pro jedno lůžko | 8x zásuvka Z4 (DO-ZIS) / 6x zásuvka Z5 (VDO-ZIS) / 4x dvojzásuvka PA (spojení se soustavou ochranného pospojování) / 4x dvojzásuvka SS (8x RJ45) / 1x vývod SS (1x RJ45) pro centrální monitoring CS / 1x zásuvka DZ (sestra - pacient) **Ovládání osvětlení řeší projekt medicinálních plynů a silnoproudů!** |
| | Most řeší projekt medicinálních plynů | 2x medicinální kyslík, 2x stlačený vzduch, 2x vakuum, 2x oxid dusný, 1x odtah vydechovaných plynů |
| IRP | Instalační rampa příprava pacienta - vybavení rampy pro jedno lůžko | 6x zásuvka Z4 (DO-ZIS) / 2x dvojzásuvka PA (spojení se soustavou ochranného pospojování) / 2x dvojzásuvka SS (4x RJ45) |
| | Rampu řeší projekt medicinálních plynů | 1x medicinální kyslík, 1x stlačený vzduch, 1x vakuum, 1x oxid dusný |
| ZSS | Zdrojový stativ stropní ZS | 8x zásuvka Z4 (DO-ZIS) / 4x zásuvka Z5 (VDO-ZIS) / 3x dvojzásuvka PA (spojení se soustavou ochranného pospojování) / 2x dvojzásuvka SS (4x RJ45) |
| | Stativ řeší projekt medicinálních plynů | 2x medicinální kyslík, 2x stlačený vzduch, 2x vakuum, 2x oxid dusný, 1x odtah vydechovaných plynů |
| | MEDICINÁLNÍ PLYNY | |
| O1 | Vývod medicinálního kyslíku | 1x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1200 až 1400 mm |
| | ZDRAVOTECHNIKA | |
| SV | Studená voda | Vývod studené vody |
| TUV | Teplá voda | Vývod teplé vody |
| UV | Upravená voda | Vývod upravené vody |
| DV | Demineralizovaná voda | Vývod demineralizované vody |
| OK | Odpad do kanalizace | Připojení odpadu do kanalizace |
| | PODLAHY | |
| A | Podlaha | Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5.10^4$ - $1.10^6$ Ω |
| An | Podlaha | Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu $5.10^4$ - $1.10^8$ Ω |
| | ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR | |
| X | Klasifikace prostoru - skupina | Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1 |
| K | Třída čistoty prostoru | Klasifikace čistých prostor a zařízení v souladu s EN ISO 14644-1 (A, B, C, D, K - kontrolovaný prostor SÚKL) |

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,13 m n. m.

SEVER

| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL : | **NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.** PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. PETR HAVLENA |
| VYPRACOVAL | ING. ONDŘEJ MAREK |
| KONTROLOVAL | ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ |
| KRAJ : JIHOMORAVSKÝ | STAV. ÚŘAD: HODONÍN |
| NÁZEV AKCE : | NEMOCNICE TGM HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU URGENTNÍHO PŘÍJMU ETAPA II. |
| NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON UP | ČÁST : D.2.1 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE |
| NÁZEV PŘÍLOHY : | NOVÝ STAV - PŮDORYS 1.NP |

KANIA

KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostrava.cz

| | |
|---|---|
| STUPEŇ | DPS |
| DATUM | 05/2025 |
| FORMÁT/POČET STR. | A4/15 |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | |
| Č. ZAK. | 22013 |
| SOUBOR | DWG |
| ČÍSLO SOUPRAVY | |
| Č. PŘÍLOHY : | 22013-DPS-D.2.1-SO 01-11 |