

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Váš dopis zn.: MUBOX0150CKE
Ze dne: 26.9.2024
Sp. zn.: SMBO 57374/2024/TOŽP/Mz
Č. j. dokumentu: DMBO 59932/2024/TOŽP/Mz
Vyřizuje: Martina Meluzínová
Tel.: 516 488 635
E-mail: martina.meluzinova@boskovice.cz
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Datum: 8.10.2024



MUBOX01544G2

Adresa

HUA HUA ARCHITECTS s.r.o.
Porážka 459/2
602 00 Brno

Vyjádření k projektové dokumentaci pro akci: „Boskovice – škola – Multifunkční sportoviště parc.č. 2409/5, 2049/12, 2409/18, k.ú. Boskovice.“

Dne 26.9.2024 byla Odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci pro akci: „Boskovice – škola – Multifunkční sportoviště parc.č. 2409/5, 2049/12, 2409/18, k.ú. Boskovice.“ Investor: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, Štefanikova 1142/2, Boskovice.

Objekt řeší revitalizaci sportovního hřiště s běžeckým oválem. Sportoviště obsahuje atletický ovál, víceúčelové hřiště nalajnována v rozsahu malé kopané (28 x 15 m), basketbalu (28 x 15 m), tenisu (23,77 x 10,97 m), volejbalu (18 x 9 m) a nohejbalu (18 x 9 m). V návaznosti na oplocenou multifunkční plochu pro míčové sporty je navržena víceúčelová plocha s fitness prvky, trampolínou a relaxační zónou. Na druhé straně hřiště je navržena zpevněná plocha určená k rehabilitační tělesné výchově.

Součástí stavebních úprav budou i úpravy terénní a sadové.

Součástí objektu hřiště jsou doplňkové úpravy zpevněných ploch, oplocení hrací plochy a mobiliář.

Hřiště je po obvodu ohraničeno pevným oplocením do výšky 1 m, na které plynule navazuje záchytná síť do výšky 4 m. Oplocen je doplněno o dvě vstupní branky na protějších stranách hřiště. Konstrukce nového oplocení pro zachytávání míče je tvořena ocelovými sloupky 60 x 60 mm délky 4,9 m (po obvodu herní plochy). Slouky jsou zabetonovány do hloubky 0,9 m pod zpevněnou plochu.

Mantinely do výšky 1 m jsou tvořeny z fošen ze smrkového dřeva 120 x 40 mm. Na ně navazuje ochranná polypropylenová síť o síle 5 mm s oky 45 x 45 mm². Pro její upevnění jsou svislé sloupky doplněny o vodorovné větrování – ocelová trubka 40 x 40 ve dvou úrovních. Jedna bude umístěna ve výšce 1 m, v návaznosti na mantinely a druhá bude osazena ve výšce 4 m.

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- Dle předložené projektové dokumentace se na pozemcích dotčených záměrem nachází dřeviny rostoucí mimo les, které mají být káceny. Orgán ochrany přírody upozorňuje, že ke kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí nebo zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les nad celkovou plochu 40 m² **je nezbytné požádat o povolení ke kácení dřevin u věcně a místně příslušného orgánu ochrany a přírody* dle § 8 odst. zákona.** Náležitosti žádosti upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
- Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v případě kácení dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, **je třeba žádat o povolení vždy bez ohledu na parametry a druh dřeviny.**
- Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dřeviny v okolí záměru musí být v souladu se zákonem ochráněny před jejich poškozováním a ničením dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona. Orgán ochrany přírody doporučuje zajistit ochranu dřevin v rozsahu české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
- Dále orgán ochrany přírody upozorňuje, že při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště je třeba dodržet pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona.

* od 01. 07. 2024 vešel plně v účinnost zákon č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku, podle kterého nahrazuje jednotné environmentální stanovisko, které je vydáváno správním orgánem k tomu příslušným, řadu povolení/souhlasů vydávaných podle zákona o ochraně přírody a krajiny včetně souhlasu ke kácení vydávané pro potřeby řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost o jednotné environmentální stanovisko požádejte přes [Portál stavební správy \(gov.cz\)](https://portal.stavebni.spravy.gov.cz). Pro ostatní záměry než výše uvedené vydá i nadále souhlas ke kácení orgán ochrany přírody MěÚ Boskovice, které taktéž vydávají souhlas pro dané záměry v uvedené působnosti v přechodném období (od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024) mimo vyhrazených staveb.

Vyřizuje: Ing. Synakievicz, tel. 516 488 656

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), sdělujeme následující:

Pokud plánovanou akci „Multifunkční sportoviště“, v k. ú. Boskovice dojde k trvalému dotčení pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu, **bude investorem stavby podána žádost o vydání souhlasu k odnětí z.p. ze ZPF** podle ust. § 9 odst. 8 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění. Vydá věcně a místně příslušný orgán.*

Dle § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona NENÍ TŘEBA SOUHLAS K ODNĚTÍ Z.P. ZE ZPF V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ PRO STAVBU VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZASTAVĚNÝCH PLOCH O VÝMĚŘE DO 25 m².

Dle § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona NENÍ TŘEBA SOUHLAS K ODNĚTÍ Z.P. ZE ZPF PRO UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRŮ NA NEZASTAVĚNÉ ČÁSTI ZASTAVĚNÉHO STAVEBNÍHO POZEMKU-sdělí příslušný stavební úřad.

*od 01. 07. 2024 nebo u vyhrazených staveb od 01. 01. 2024 řeší správní orgán, který je příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Vyřizuje: Ing. Novotná, tel. 516 488 657

Z hlediska odpadového hospodářství zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění sdělujeme následující:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího hřiště, které se v současném stavu nachází v nevyhovujícím stavu.

Z projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o změnu dokončené stavby podléhající ohlášení/povolení podle stavebního zákona.

Podle ust. § 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES), jedná-li se o záměr, který podléhá povolování podle stavebního zákona, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, se vydává Jednotné environmentální stanovisko (dále jen JES), které je závazným stanoviskem k vlivům na životní prostředí.

ZJES nabytí účinnosti 1. 1. 2024 s odkazem na použitelnost tohoto zákona v přechodném období (ust. § 334a odst. 1 a 3 nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.), kdy „přechodným obdobím se rozumí období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024“. Pro účely přechodných ustanovení se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024.

Na základě výše uvedeného je nutné si požádat o jednotné environmentální stanovisko (žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla podána dne 23. 09. 2024)

Upozorňujeme, že žádost musí obsahovat náležitosti podle správního řádu, podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku a podle složkových zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Součástí žádosti je dokumentace pro povolení záměru, podléhá-li záměr povolování podle stavebního zákona (blíže viz ustanovení § 3 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku).

Vyřizuje: Ing. Dejmková, tel. 516 488 652

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

1) Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými látkami, které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody.

2) Mechanizační prostředky, používané při stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými zachytnými vanami k zachycení úkapů, popřípadě úniku ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.

Vyřizuje: Ing. Lukeš, tel. 516 488 658

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění:

- Bez připomínek

Vyřizuje: Bc. Růžička, tel. 516 488 654

„otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**