



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
3.01	Předsíň WC dívky	AB5	200
3.02	WC dívky	AB5	200

Stoupačky:
1 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - světelný obvod ve 2. NP z rozv. RH ve 3. NP přes 4.NP
2 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - přívod pro osušovače ve 2. NP z RH ve 3. NP přes 4.NP
3 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - přívod pro osušovače ve 4. NP z rozvaděče RH ve 3. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojoiním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekce elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 Ičo: 10113533 Licence programu #Q000810		
Ing. J. Kosík	Bc. J. Kosík	K. Kosíková			
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Ivančice	Zakázkové číslo 31/2013	
Investor:	SŠDOS, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov				
Akce:	PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE				
Výkres				Měřítko	Číslo výkresu
WC STUDENTI					
3. NP - vnitřní el. instalace				1:50	E 8.4