



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
2.01	Předsíň WC chlapci	AB5	200
2.02	WC chlapci	AB5	200

Stoupačky:
1 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - světelný obvod ve 2. NP z rozv. RH ve 3. NP přes 4.NP
2 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - přívod pro osušovače ve 2. NP z RH ve 3. NP přes 4.NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval/Kreslil		Projekce elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČo: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík		Bc. J. Kosík		K. Kosíková			
Kraj:		Jihomoravský		Místo:		Ivančice	
Investor:		SŠDOS, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov					
Akce:						Zakázkové číslo	
PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE						31/2013	
						Formát	
						2A4	
						Stupeň	
						DPS	
						Datum	
						04/2013	
Výkres						Měřítko	
WC STUDENTI						Číslo výkresu	
2. NP - vnitřní el. instalace						1:50	
						E 8.3	