



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.01	Předsíň WC chlapci	AB5	200
1.02	WC chlapci	AB5	200

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projektce elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČO: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Bc. J. Kosík	K. Kosíková		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Ivančice	
Investor:	SŠDOS, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov			
Akce: PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Zakázkové číslo	31/2013
			Formát	2A4
			Stupeň	DPS
			Datum	04/2013
Výkres WC STUDENTI 1. NP - vnitřní el. instalace			Měřítko	Číslo výkresu E 8.2
			1:50	