









-  **OBVODOVÁ STĚNA - skladba S3**
- železobetonová stěna tl. 300 mm, beton C30/37, výztuž B500B
- Fasádní desky z šedého EPS tl. 300 mm, $\lambda_{D0} = 0,031 \text{ W/(m.K)}$,
pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa
-  **OBVODOVÁ STĚNA - skladba S2, S17**
- Vápenoplové tvárnice tl. 300 mm, výšky 250 mm, pevnost zdiva v tlaku $f_k = 6,61 \text{ MPa}$,
 $\lambda_{D0} = 0,99 \text{ W/(m.K)}$, vzduchová neprůzvučnost $R_{w0} = 57 \text{ dB}$, Požární odolnost REI 180
- Fasádní desky z šedého EPS tl. 300 mm, $\lambda_{D0} = 0,031 \text{ W/(m.K)}$,
pevnost v tahu kolmo k rovině desky 100 kPa
-  **VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - skladba S21**
- Vápenoplové tvárnice tl. 300 mm, výšky 250 mm, pevnost zdiva v tlaku $f_k = 6,61 \text{ MPa}$,
 $\lambda_{D0} = 0,99 \text{ W/(m.K)}$, vzduchová neprůzvučnost $R_{w0} = 57 \text{ dB}$, Požární odolnost REI 180
-  **VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - skladba S8**
- Vápenoplové tvárnice tl. 250 mm, výšky 250 mm, pevnost zdiva v tlaku $f_k = 6,61 \text{ MPa}$,
 $\lambda_{D0} = 0,99 \text{ W/(m.K)}$, vzduchová neprůzvučnost $R_{w0} = 57 \text{ dB}$, Požární odolnost REI 180
-  **VNITŘNÍ NE NOSNÉ ZDIVO - skladba S18**
- Vápenoplové tvárnice, rozměr - 240x175x248, pevnost zdiva v tlaku
 $f_k = 10,21 \text{ MPa}$, $\lambda_{D0} = 1,10 \text{ W/(m.K)}$, vzduchová neprůzvučnost $R_{w0} = 53 \text{ dB}$,
Požární odolnost EI 180, na tenkovrstvou zdicí maltu
-  **VNITŘNÍ NE NOSNÉ ZDIVO - skladba S19, S20, S29**
- Porobetonové tvárnice, rozměr 599x100x249, pevnost zdiva v tlaku
 $f_k = 2,04 \text{ MPa}$, $\lambda_{D0} = 1,031 \text{ W/(m.K)}$, vzduchová neprůzvučnost $R_{w0} = 37 \text{ dB}$,
Požární odolnost EI 120, na tenkovrstvou zdicí maltu

VYPRACOVANÁ Ing. Marie Daniělová		HIP Bc. Lúdká Nedělková	ZODPOVĚDNÁ OSOBA Bc. Lúdká Nedělková		OPRAVNĚNÁ OSOBA Ing. Milan Čipilák		<div>ERPLAN</div> <div>STAVEBNÍ ÚSTAV</div>	ČÍSLO VÝKRESU
STAVEBNÍK NÁZEV AKCE NÁZEV ČÁSTI		Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, 680 11 Boskovice SPŠ Boskovice – „Vystava nových prostor pro vzdělávání“ D.1.1. Architektonicko stavební řešení				DATUM 07/2025 ÚČEL ROZEBR DPS MERITKO 1:50 KOTY V MM		
OBSAH VÝKRESU		ŘEZ A1		C. POJÍZNĚ C. POZEMKŮ KAT. ÚZEMÍ		ČÍSLO V MM INT V MM 123002416		POR. ČÍSLO D.1.1.8