

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výměna oken a dveří v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p. o.
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **17.09.2025**
spisová značka zadavatele: **NTVO0825**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
IČO: 44947909
se sídlem: Purkyňova 279, 666 01 Tišnov
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Veřejné investování, s.r.o.
IČO: 02522195 se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 727 949 947
e-mail: info@verejneinvestovani.com
ID datové schránky: 96baf6j
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Veřejné investování, s.r.o.**

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Žádáme zadavatele o upřesnění, z jakého materiálu mají být nové dveře, tj.:

- balkonové dveře?

- vchodové dveře?

- automatické dveře?

Mají být všechny dveře plastové nebo je u některých požadavek na hliníkové dveře?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Balkonové a vchodové dveře zadavatel požaduje plastové.

U automatických dveří nebude zadavatel určovat materiál těchto specifických dveří. Praxe ukázala, že nejvhodnější je kov (obvykle hliník, bývá i ocel). Plast ve standardní konfiguraci nevykazuje dostatečnou prostorovou stabilitu, dochází ke krutům a deformacím, ovšem sofistikované plasty i tento problém dokáží eliminovat. Dodavatel na základě své odbornosti zvolí nejvhodnější materiál tak, aby byl naplněn účel veřejné zakázky.

V Brně dne 23.09.2025

**Nemocnice Tišnov, příspěvková
organizace**

v.z. Veřejné investování, s.r.o.

Mgr. Petra Hájková, jednatelka