

Technická zpráva ve znění VZD č. II

Výměna oken a dveří v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p.o.

Všechna stávající okna v objektu Přístavba Nemocnice Tišnov, p.o. jsou kastlová. Rozměr a umístění stávajících oken je popsán v pohledu č. 1 a pohledu č. 2.

Rozměr a umístění stávajících dveří je popsán v pohledu č. 1 a pohledu č. 2.

Předmětem uvedeného projektu je výměna stávajících oken a dveří za nová okna a dveře. Před započítáním výměny oken a dveří provede zhotovitel zaměření a zhotoví realizační dokumentaci, realizaci výměny může zhotovitel zahájit až po písemném odsouhlasení realizační dokumentace objednatelem. Zhotovitel provede vybourání a demontáž stávajících oken a parapetů (vnějších i vnitřních), zajistí jejich odvoz a likvidaci. Zhotovitel provede vybourání a demontáž stávajících dveří, jejich odvoz a likvidaci.

Požadavky na nová okna:

- Plastová (nekastlová);
- Zasklení izolačním trojsklem, $U_g \leq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Otevírání dovnitř;
- Barva bílá.

Součástí výměny každého okna je taktéž:

- Osazení a montáž okna;
- Nutné stavební úpravy (zejména zapravení, dozděnění, vyrovnaní, parozábrany, výmalba, atd...);
- Dodání a montáž vnitřních plastových parapetů ke každému oknu;
- Dodání a montáž sítí proti hmyzu, jsou-li požadovány dle soupisu oken a dveří.

Požadavky na nové dveře:

č. 7 Dveře balkonové

2,00 x 0,70 m, rám dveřní s prahem dovnitř otvíraný

křídlo dveřní dovnitř otvíravé

barva bílá

kování, okenní klika bezpečnostní

zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

č. 59 Vchodové dveře (tělocvična)

2,00 x 0,80 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný

křídlo dveřní ven otvíravé

barva bílá

kování, klika/koule, 5x klíč

zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 64 Vchodové dveře

2,00 x 0,80 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný, pravé dveře

křídlo dveřní ven otvíravé

barva bílá

kování, klika/koule, 5x klíč

zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 68 Vchodové dveře

1200 x 2000 mm, rám dveřní s prahem ven otvíraný, levé dveře

křídlo dveřní ven otvíravé

barva bílá

kování, klika/koule, 5x klíč

zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 71 Vchodové dveře

1000 x 2000 mm, rám dveřní s prahem ven otvíraný, levé dveře

křídlo dveřní ven otvíravé

barva bílá

kování, klika/klika, 5x klíč

zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 72 Vchodové dveře

2,00 x 0,80 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný, levé dveře

křídlo dveřní ven otvíravé

barva bílá

kování, klika/klika, 5x klíč

zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 73 Automatické dveře (ze dvora)

1370 x 2050 mm, automatické kovové /plastové prosklené zasouvací dveře

Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

č. 76 Vchodové dveře

2,00 x 0,90 m, rám dveřní s prahem ven otvíraný, pravé dveře

křídlo dveřní ven otvíravé

barva bílá

kování, klika/koule, 5x klíč

zasklení: ne – PVC deska bílá hladká

Zámkové vložky budou pořízeny v koordinaci s objednatelem – NT používá jednotný klíčový systém EVVA.

Součástí výměny každých dveří je také:

- Osazení a montáž dveří;

- Nutné stavební úpravy (zejména zapravení, dozdění, vyrovnání, parozábrany, výmalba, atd...).

Zhotovitel musí v maximální možné míře zachovat stávající rozměr oken a dveří, konkrétní rozměry oken a dveří budou odsouhlaseny objednatelem v realizační dokumentaci.

Bližší informace, zejména tedy typ okna/dveří, otevírání, umístění, rozměr stavebního otvoru, jsou uvedeny v soupisu oken a dveří.