

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 1**

Identifikace poptávkového řízení:

Název: Dodávka a montáž omezovače výšky vodní hladiny u středotlakého kotle VSP 6,5 III a servisní zabezpečení všech instalovaných omezovačů v kotelně
Systémové číslo E-ZAK: P25V00003257
Druh VZ: Dodávky

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČO: 00092584
DIČ: CZ00092584
Osoba oprávněná jednat: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS, ředitel

Kontaktní osoba: Jiřina Bílková
e-mail: jirina.bilkova@nemzn.cz
telefon: +420 515 215 227
v

Ve Znojmě dne 26. 09. 2025

1. Dotaz účastníka č.1

Vážení,
prosím o informaci, jaký typ zařízení na hlídání hladiny je instalovaný u kotlů VSP 2,5

děkuji

Odpověď zadavatele k dotazu č.1:

Hlídání hladiny vody u kotlů VSP 2,5 (K2 a K3) je instalováno zařízení **Wb-cen 2000; Silberbauer typ LC (Baumuster ITI 1591/99)**. Omezovač stavu vody řízený modulem SPS se zkušebním zařízením na bázi dusíku.
Výrobce: Ing. Paul Silberbauer Ges.m.b.H, Gaifartnerstrasse 16, A 2542 Kottlingbrunn

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny do 17.10. 2025 do 10:00 hod.

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace