
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 26.9.2025 požádal jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. I přes skutečnost, že byl dotaz podán po lhůtě, viz ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel přesto zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Žádáme zadavatele o prověření termínu pro dokončení realizace SO 101.1 mimo VDZ do 15.12.2025, který je uveden v příloze č. 4a ZD-Smlouva o dílo SUS.

Realizace SO 101.1 Silnice III/3764 – oprava do tohoto termínu by mohlo mít za následek poničení nové ohrusné vrstvy při bourání stávajícího mostu či výstavbě nového mostu.

Odpověď:

SO 101.1 Silnice III/3764 – oprava – řeší opravu silnice III/3764 v úseku mezi předmětným mostem 3764-2 a silnicí II/376 v délce 773 m. Tato oprava nenavazuje bezprostředně na SO 201 Most ev.č. 3764-2, ale navazuje na SO 101, jehož předmětem je kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky, a to v rozsahu cca 40 m před mostním objektem. K poničení dokončeného SO 101.1 vlivem demolice či výstavbou nového mostu nedojde.

V Brně, dne 29.9.2025

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení