

Zadavatel:
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
se sídlem: Štefanikova 1142/2, 680 01 Boskovice
IČO: 62075985

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Venkovní multifunkční hřiště“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 zákona

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29. 9. 2025

I.

Žádost č. 3 ze dne 24. 9. 2025

„Dobrý den, obracíme se s prosbou o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dle PD nám není jasné, zda má být basketbal příhradový (dle půdorysu) nebo streetball dle pohledu ve výpisu sportovního vybavení? Zároveň prosíme i o sdělení délky vysazení a způsob kotvení konstrukce.

Děkujeme za upřesnění?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 3:

Na dotaz zadavatel uvádí, že požaduje basketbal příhradový kotvený přímo ke konstrukci oplocení. Vyložení středu obroučky koše oproti konstrukci oplocení je 3 175 mm.

Řešení obdobně viz následující obrázek.



II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

V Brně dne 29. 9. 2025

**Mateřská škola, základní škola a praktická škola
Boskovice, příspěvková organizace**

zastoupena spol. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Dušan Baranovič, na základě plné moci