

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Dostavba učeben – ISS Slavkov u Brna

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-044658
Datum zahájení zadávacího řízení:	8. 8. 2025

Zadavatel

Název:	Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
Sídlo:	Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
IČ:	49408381
Zastoupený:	Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html
Elektronický nástroj:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html

Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 a §99 zákona podává vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 29. 9. 2025

1) V předané zadávací dokumentaci na FVE je požadavek na panely o výkonu 420Wp. Dle našeho dodavatele se již tento typ panelů nevyrábí, aktuálně se doprodává a předpokládáme, že v době realizace již nebude k dispozici. Je možná záměna za aktuálnější výrobek?

Odpověď zadavatele: Ano, pokud budou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě o připojení s distributorem. Max. instalovaný výkon může být do 99,12 kW viz níže.

Článek II. Technické podmínky připojení Smlouvy se mění takto:
Název zařízení: FVE 99,12 kW Tyršova 479
Adresa předávacího místa: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
Umístění výroby:
Tyršova, 479, 68401, Slavkov u Brna
EAN (spotřeba): 859182400200161735
EAN (výroba): 859182400221369844
Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (tj. jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem v A, dále jen „rezervovaný příkon“):
Stávající hodnota: 3 x 170 A
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 3 x 170 A
Rezervovaný výkon:
Stávající hodnota: 0 kW
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 113 kW (3 fáze)
Skutečný instalovaný výkon: 99,12 kW

2) V předané zadávací dokumentaci na FVE je uvedeno, že technologie FVE bude na stěně objektu nad střechou. V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že technologie bude umístěná v technické místnosti. Prosíme o vyjasnění rozporu.

Odpověď zadavatele: Technologie FVE bude na stěně objektu nad střechou.

3) V předané zadávací dokumentaci na FVE je požadavek na 199 panelů, v souhrnné technické zprávě je požadavek 236 panelů. Prosíme o vyjasnění rozporu.

Odpověď zadavatele: Na střechu je navrženo 199ks panelů.

4) V předané zadávací dokumentaci ARS jsou v technické zprávě odkazy na skladby konstrukcí. Prosíme o doplnění tohoto dokumentu.

Odpověď zadavatele: Jedná se o obálku budovy - výkres řez a,b (D1.1.2B3a(B3b).

5) V předané zadávací dokumentaci ARS je v technické zprávě uveden požadavek na minerální omítku s reliéfním designem cihelného obkladu. V soupisu prací a dodávek tato položka chybí. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele: Cihelný pásek je zrušen, zůstává minerální omítko (šablony pro imitaci cihel už se nevyrábí) ve VV bude uvedena 0,0.

6) V předané zadávací dokumentaci ARS je požadavek na povlakové podlahy. Pod touto podlahou by měla být stěrka. Prosíme o doplnění do soupisu prací a dodávek.

Odpověď zadavatele: Doplněno viz aktualizovaný výkaz výměr.

7) V předané zadávací dokumentaci ARS je požadavek na povlakové podlahy „z PVC podlahovina heterogenní, akustická, oblast použití 34-42, tl. 3,3 mm“. Jedná se o měkčené PVC, do kterého dělají židličky trhliny. Dle výrobce tento materiál není do školních prostorů vhodný a v případě použití odmítá držet záruku. Trvá zadavatel na použití navržené podlahoviny?

Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje homogenní PVC min. tl. 2,0mm. Doplněna podlahová stěrka ve stejné ploše, viz aktualizovaný výkaz výměr.

8) V předané zadávací dokumentaci ARS je požadavek na dekor PVC oken RAL 7011. Dle výrobců oken se touto RAL okna neopatřují, jsou k dispozici RAL 7012, 7015, 7016. Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele: RAL7012 odpovídá tmavě šedé.

9) V předané zadávací dokumentaci ARS jsou plastové prosklené dveře 03. Dle informací od výrobců plastových oken není možné vyrobiť dveře těchto rozměrů (2500/2800) v plastu. Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele: Dveře 0/3 budou hliníkové.

10) V předané zadávací dokumentaci ARS jsou plastová okna 05, u kterých je znázorněna vodorovná příčka. Prosíme o doplnění specifikace příčky (má být meziskelní 8mm, 18mm, 26mm, 45 mm nebo nalepovací 20mm, 24mm, 30mm a nebo sklodělicí příčka 92mm? Prosíme o upřesnění požadavků.

Odpověď zadavatele: Meziskelní příčka 26 mm.

11) V předaném soupisu prací a dodávek jsme nenašli hydroizolační stěrku pod obklady a dlažbu – není požadována?

Odpověď zadavatele: Doplněna stěrka pod dlažbu, u stěn do výšky 30cm, viz aktualizovaný výkaz výměr.

12) V předané zadávací dokumentaci ARS v technické zprávě je požadavek na vnější hliníkový ohýbaný parapet, ve výpisu vnějších otvorů a soupisu prací a dodávek je požadavek na poplastovaný plech. Prosíme o vyjasnění rozporu.

Odpověď zadavatele: Bude instalován vnější ohýbaný hliníkový parapet.

Závěr a změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výše uvedené informace.

Zadavatel je jednak povinen v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona z důvodu včasného neuveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel současně provádí v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona doplnění a změnu zadávací dokumentace takové povahy, kdy je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto rovněž **mění a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nabídky se podávají nejpozději do 20. 10. 2025 do 10:00 hodin.**

Podoba nabídek bude povinně elektronická. Nabídky se budou podávat v písemné formě v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace ohledně podání nabídek zůstávají v platnosti.

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html

Přílohy:

- *Aktualizovaný výkaz výměr*

V Brně dne 7. října 2025

Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
v zastoupení
PIONS s.r.o.