



Zadavatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
se sídlem: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Nemocnice Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 8. 10. 2025

I.

Žádost č. 8 ze dne 2. 10. 2025

„Dobrý den.

žádáme tímto zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem
Nemocnice Hodonín – Výstavba pavilonu Urgentního příjmu:

Dotaz č.1.

V rámci kontroly projektové dokumentace k zakázce jsme zjistili, že dokumentace neobsahuje knihu
svítidel, která je nezbytná pro zpracování cenové nabídky a realizace elektroinstalace.

Tímto Vás žádáme o doplnění chybějící knihy svítidel.

Dotaz č.2.

Žádáme zadavatele o upřesnění následujících položek:

V části výkazu výměr 1 – Zdravotně technické instalace, oddíl 715 izolace chemické se nachází položka č.26,, Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop“. Prosíme o upřesnění, zda se jedná o prostup potrubí nebo kabelu. Pokud se jedná o potrubí, potřebovali bychom znát materiál potrubí a uvažovanou tepelnou izolaci v tomto místě.

V části výkazu výměr D.1.4.2 – Vzduchotechnika, oddíl D 06 Chlazení místností pro zemřelé se nachází položka 127 Měděné potrubí pro chladivé rozvody, s parotěsnou izolací, vč. Montážního a kotvícího materiálu. O jaké profily, materiál a izolaci potrubí rozvodů chladiwa se jedná?

Dotaz č.3.

v návaznosti na přípravu realizační dokumentace a koordinaci prací v oblasti elektroinstalací a měření a regulace (MaR) si Vás tímto dovoluji požádat o upřesnění následujícího bodu:

Předpokládáme napojení systému MaR na stávající systém. Žádáme o upřesnění aktuálně používaného systému v areálu nemocnice. Současně nemůžeme dohledat v projektové dokumentaci informaci jaký řídicí systém je uvažován v rámci nového řešení této veřejné zakázky?

Konkrétně prosíme o doplnění:

Typ a výrobce stávajícího řídicího systému

Přesnější Požadavky na kompatibilitu se stávajícími technologiemi v objektu.

Dotaz č.4.

Žádáme o upřesnění specifikace parametrů a technických požadavků materiálů pro přípravu podkladu povlakových podlah, a to v následujícím rozsahu:

V části výkazu výměr D1.1 Architektonicko-stavební řešení, oddíl 776 podlahy povlakové

Položka 389: „Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah“

Položka 392: „Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah požadovaná pevnost v tlaku: 30 MPa aplikační tloušťka přes 3 mm do 5 mm.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 8

Ad-1

Zadavatel uvádí, že jednotlivé typy svítidel se stanovenými parametry pro jednotlivé místnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) v části D - Dokumentace objektů, SO 01-Urgentní příjem, D.1.4.5 SILNOPROUD v dokumentu s názvem „Umělé osvětlení - výpočet_komprim“.

Ad-2

K položce s poř. č. 26 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) (dále jen „**Soupis prací**“) v části 1 – Zdravotně technické instalace, díl: 715, název dílu: Izolace chemické zadavatel uvádí, že se jedná o prostupy potrubí, přičemž dvakrát se jedná o kanalizační potrubí d40, materiál PP-HT, bez tepelné izolace. Ostatní prostupy jsou pro vodovodní potrubí - materiál PEX/AL/PEX; pro rozvody studené vody u všech dimenzí a teplé vody u dimenze d20 je tepelná izolace z trubic z pěnového polyethylenu; pro rozvody teplé vody dimenzí d25 vyšší je tepelná izolace z minerální vlny. Položky tepelných izolací jsou uvedeny v Soupisu prací v části 1 – Zdravotně technické instalace díl: 722, název dílu: Vnitřní vodovod.

Zadavatel dále uvádí, že specifikace položek s poř. č. 145 a 146 uvedených v Soupisu prací v oddílu 06, název oddílu: Chlazení místnosti pro zemřelé je následující: d6,4 mm a d12,7 mm; předizolované provedení - jedná se o totožné položky jako u ostatních oddílů s přímým chlazením.

Ad-3

Zadavatel uvádí, že v Nemocnici TGM Hodonín je instalován systém Siemens Desigo CC, přičemž zadavatel poukazuje na Soupis prací, kde je v části D.1.4.4 – MaR u položky s poř. č. 121, díl: 19-56, název dílu: Vizualizace, uvedeno: „*Integrace do nadřazeného systému investora 100% kompatibilní se stávajícím systémem*“.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že na úrovni BMS provozuje regulátory Desigo PXC DXR a panely Desigo PXM. Šifrovaný komunikační standard BACnet Secure Connect má jak systém BMS - Desigo CC, tak regulátory Desigo PXC7 na automatizační úrovni, z tohoto důvodu zadavatel totéž požaduje i u nové realizace MaR.

Ad-4

Zadavatel uvádí, že v Soupisu prací v části D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení u položky s poř. č. 421, díl: 776, název dílu: Podlahy povlakové, je vyžadována úprava povrchu cementového potěru disperzním penetračním nátěrem pro savé podklady - dle systémového řešení výrobce samonivelační stěrky.

Zadavatel uvádí, že v Soupisu prací v části D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení u položky s poř. č. 423, díl: 776, název dílu: Podlahy povlakové, se jedná o cementovou samonivelační stěrku pevnostní třídy CT-C30-F7.

Pro objasnění zadavatel dodává, že označení některých položek uvedených dodavatelem v této žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se liší od označení položek v odpovědi zadavatele z důvodu poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, kterým byla poskytnuta upravená Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 3. 10. 2025. Zadavatel tak upozorňuje na povinnost dodavatelů při přípravě nabídky akceptovat aktualizovaný Soupis prací poskytnutý podle předchozí věty.

II.

Vzhledem k tomu, že zadavatel neposkytnul na žádost uvedenou v bodě I. výše vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě podle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do: 29. 10. 2025 v 10:00 hod.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení Veřejné zakázky zůstávají zachována.

V Brně dne 9. 10. 2025

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)