

Zadavatel:

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 343/5, 680 11 Boskovice

IČO: 62073117

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Část 2 – SPgŠ Boskovice – Výstavba nových prostor pro vzdělávání – Výstavba nových prostor“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a § 99 zákona

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 10. 2025

I.

Žádost č. 1 ze dne 6. 10. 2025

„Dotaz č. 1

Žádáme o upřesnění materiálu u položky Z/1.08 - přístřešek nad chodníkem. Ocelové profily o rozměrech 75 x 100 a 140 x 120 nejsou v tabulkách hutního materiálu. Jaký materiál/rozměr máme použít?

Dotaz č. 2

Elektricky ovládané žaluzie budou mít motor s manuálním vypínačem nebo budou na dálkové ovládání? Žádáme o zaslání detailu D01, na který se odkazuje výpis ostatních výrobků; případně o sdělení, ve které části dokumentace se nachází.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Ad 1)

Zadavatel upravuje technické podmínky a k výše uvedenému dotazu uvádí, že u položky Z/1.08 – přístřešek nad chodníkem budou využity ocelové uzavřené profily, jejichž rozměry tímto upravuje z původních 75 x 100 mm a 140 x 120 mm na 100 x 80 x 5 mm a 120 x 100 x 5 mm.

Tuto změnu rozměrů ocelových profilů u přístřešku nad chodníkem zadavatel rovněž promítl do upravené přílohy projektové dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu uvádí, že obsluha bude ovládat žaluzie s nástěnným tlačítkem podle běžné zvyklosti (motor s manuálním vypínačem), bude je tedy možné zvednout či sklopit. Pro případ silného větru bude systém vybaven meteostanicí, která v případě silného poryvu větru zajistí automatické vytažení všech žaluzií, čímž dojde k zabránění jejich možného poškození.

Tyto požadavky na předmět plnění zadavatel dospecifikoval v rámci doplnění projektové dokumentace,

II.

S ohledem na poskytnuté odpovědi zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, kdy v části „D – Dokumentace objektu“, poskytuje upravený výkres číslo D.1.1.21 s názvem „Výpis zámečnických výrobků“, a doplňuje nový výkres v číslo D.1.1.35 s názvem „Detail vnější žaluzie“.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohy zadávací dokumentace poskytnuté v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1a – výkres č. D.1.1.21 Výpis zámečnických výrobků – nový stav ze dne 9. 10. 2025

Příloha č. 1b – výkres č. D.1.1.35 Detail vnější žaluzie ze dne 9. 10. 2025

V Brně dne 9. 10. 2025

**Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)