

Zadavatel:

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 343/5, 680 11 Boskovice

IČO: 62073117

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

„Část 2 – SPgŠ Boskovice – Výstavba nových prostor pro vzdělávání – Výstavba nových prostor“
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a § 99 zákona

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 13. 10. 2025

I.

Žádost č. 2 ze dne 8. 10. 2025

„Žádáme o barevnou specifikaci hliníkových oken a dveří vnějších. Ve výpisu prvků je interiér – dle výběru investora, exteriér – dle výběru investora. Bude se jednat o přírodní hliník nebo barevný? Jednostranně nebo oboustranně? Barva ze standardního či nadstandardního ceníku?“

Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu upřesňuje požadavek na barevné provedení hliníkových oken a dveří vnějších a to tak, že hliníkové výplně otvorů jsou po obou stranách požadovány v barvě světlý hliník (RAL9006).

Tyto požadavky na předmět plnění zadavatel dospecifikoval v rámci doplnění projektové dokumentace.

II.

S ohledem na poskytnutou odpověď zadavatele v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravuje stávající Přílohu č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, kdy v části „D – Dokumentace objektu“, poskytuje upravený výkres číslo D.1.1.17 s názvem „Výpis dveří“, a upravený výkres v číslo D.1.1.18 s názvem „Výpis oken“.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali přílohy zadávací dokumentace poskytnuté v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s povahou provedených změn zadávací dokumentace dle bodu I. výše zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1c – výkres č. D.1.1.17 Výpis dveří – nový stav ze dne 13. 10. 2025

Příloha č. 1d – výkres č. D.1.1.18 Výpis oken – nový stav ze dne 13. 10. 2025

V Brně dne 13. 10. 2025

**Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková
organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)