

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Dostavba učeben – ISS Slavkov u Brna

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-044658
Datum zahájení zadávacího řízení:	8. 8. 2025

Zadavatel

Název:	Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
Sídlo:	Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
IČ:	49408381
Zastoupený:	Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html
Elektronický nástroj:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html

Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 a §99 zákona podává vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 3 ze dne 10. 10. 2025

1) V předané zadávací dokumentaci D.1.4.d.01 Technická zpráva je uvedeno: „Tato dokumentace je zpracovaná ve stupni pro stavební povolení a nemůže podle ní být prováděn výběr zhotovitele ani realizace“. Bude nám poskytnuta prováděcí dokumentace?

Odpověď zadavatele: Tato věta do Technické zprávy nepatří. Předaná dokumentace je zpracována ve stupni DPS a je určena pro výběr zhotovitele a s omezením dle ZZVZ určena pro realizaci stavby.

2) V rámci dodatečných informací č.1 byl zveřejněný upravený výkaz výměr pro architektonickostavební řešení. Původní výkaz obsahoval i jednotlivé profese a je uzamčen pro změny. Jak máme výkazy výměr odevzdat – v původním výkazu výměr ocenit pouze profese a udělat si vlastní rekapitulaci?

Odpověď zadavatele: V rámci dotazů 1, 2 a 3 byl upraven a upřesněn výkaz výměr pro stavebně technické řešení. Kompletní výkaz výměr včetně řemesel, který nabízející předloží v rámci nabídky je přílohou vysvětlení.

3) V rámci vstupních dveří nejsou požadovány samozavírače, motorické zámky nebo čtečky?

Odpověď zadavatele: Po dohodě s paní ředitelkou nebude přístup osob součástí této stavby. Jeho instalaci a montáž si investor zajistí v průběhu stavby na svůj náklad. Vstupní dveře budou vybaveny samozavíračem - stavěčem. Související vybavení vstupních dveří a zbývajících dveří bude dle požadavků aktualizovaného PBR - viz příloha.

4) V předané zadávací dokumentaci je okno O6, rozměru 600/600 s parapetem ve výšce 2250 umístěné v místnosti s podhledem s.v. 2600. Okno má být otevíravé/sklopné. Okno v dané výšce není možné ovládat ručně, podhled zasahuje do okna. Prosíme o vyjasnění.

Odpověď zadavatele: Okno bude mít prodloužený ovladač a podhled bude 1m od okna zvýšený na 2900 mm.

5) V předané zadávací dokumentaci je ve statickém výpočtu tabulka pilot s celkovou délkou 298 m piloty, ve výkazu výměr je požadavek na 279m pilot. Prosíme o vyjasnění rozporu.

Odpověď zadavatele: Platí celková délka pilotů, dle tabulky, tj. 298m.

Závěr a změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výše uvedené informace. Zadavatel současně provádí v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona doplnění a změnu zadávací dokumentace takové povahy, kdy je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto rovněž **mění a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nabídky se podávají nejpozději do 31. 10. 2025 do 10:00 hodin.**

Podoba nabídek bude povinně elektronická. Nabídky se budou podávat v písemné formě v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace ohledně podání nabídek zůstávají v platnosti.

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr
- Příloha č. 2 - PBŘ

V Brně dne 14. října 2025

Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
v zastoupení
PIONS s.r.o.