

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 1

Název veřejné zakázky :	Zateplení objektu SPC, výměna oken
Zadavatel :	Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44993668
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

„Při prohlídce místa plnění bylo zjištěno že venkovní parapet je průběžné klempířské oplechování a není možné ho nahradit parapetem. Žádáme o informaci, zda je možné použít přechodový plech k napojení k původním parapetům.“

Odpověď zadavatele:

Zadávací dokumentace předpokládá u uliční fasády výměnu oplechování celé podokenní římsy, nikoliv jen parapetů před okny, jak je zmiňováno v dotazu zájemce o zakázku (viz výpis klempířských výrobků a soupis stavebních prací). Zadavatel trvá na dodržení projekčního řešení.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele