

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2

Název veřejné zakázky :	Zateplení objektu SPC, výměna oken
Zadavatel :	Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	44993668
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zakázka malého rozsahu

Zadavatel předmětné veřejné zakázky obdržel dotaz následujícího znění:

„V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na vstupní dveře do objektu s celkovým součinitelem prostupu tepla $U_d \text{ max.} = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Je možné nabídnout vstupní dveře IV78 s celkovým součinitelem prostupu tepla $U_d = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Uvažujeme tak dle požadavků dotačního programu Zelená úsporám, kde je stanovena přísná hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a Váš požadavek je ještě přísnější.

Žádáme o snížení požadavku na součinitele prostupu tepla vchodovými dveřmi na $U_d = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto upravuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla u vstupních dveří do objektu $U_{d, \text{max}}$ na $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ing. Ladislav Křemeček
v zastoupení zadavatele