

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Dostavba učeben – ISS Slavkov u Brna

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-044658
Datum zahájení zadávacího řízení:	8. 8. 2025

Zadavatel

Název:	Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
Sídlo:	Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
IČ:	49408381
Zastoupený:	Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html
Elektronický nástroj:	https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html

Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 a §99 zákona podává vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 4 ze dne 17. 10. 2025

1) oddíl 33 Sloupy a pilíře uvedeno 23,859 m³ betonu a zároveň 15,12 t výztuže – uvedené množství nereálné, např. ve 2.NP pro 4,3m³ betonu je uvažováno 4,38t výztuže, atd. . Nesedí ani počty sloupů, např. v které položce jsou zahrnuty výměry sloupů S 102, S202, S203, S204, S302, S303, S304? Žádáme o upřesnění požadavku.

Odpověď zadavatele: Tuny výztuže byly přesně opsány z výpisu statiky. Protože projektant - statik nerozděloval výztuže na zdivo/sloupy/nosníky - vše bylo uvedeno v položce č. 52 "výztuž sloupů" (proto jí tam bylo hodně oproti množství m³ betonu). V upraveném výkazu výměr je to rozděleno - nově přibyla položka č.31 (výztuž nadzákladových zdí), byla upravena (snížena) výměra u pol.č. 53 (dříve č.52) a byla doplněna nulová výměra u položky č. 98 (dříve č.97) "výztuž nosníků". Počet sloupů zůstává - pozice S202, S203 atd. jsou započteny v pol.č. 28-30 jako "železobeton nadzákladových zdí C 25/30".

2) oddíle 41 Stropy a stropní konstrukce – požadován železový beton, ale v položce výztuž nosníků je 0,0t. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele: Doplněno do výkazu výměr - nyní pol. č. 98.

3) V dodatečných informací č. 3 je „Kompletní výkaz výměr včetně řemesel, který nabízející předloží v rámci nabídky je přílohou vysvětlení“. V tomto výkazu v části ars nejsou provedeny opravy z dodatečných informací – např. původní množství u pilot.

Odpověď zadavatele: Ve výkazu výměr upraveny délky pilot.

4) dodatečné informace č. 3 - upravena celková délka pilot. Ve výkazu výměr ale zůstalo původní množství a nebyli opraveny ani související položky, např. přemístění výkopku a další manipulace s výkopkem. Bude zaslán opravený VV?

Odpověď zadavatele: Ve výkazu výměr upravena manipulace s navýšeným vývrtkem.

5) dodatečné informace č.3 bylo upřesněno řešení podhledu u oken. V které rozpočtu jsou zahrnuty náklady na „čelo“ sníženého podhledu?

Odpověď zadavatele: Ve výkazu výměr doplněno čelo podhledu pol. č. 101, o stejnou výměru v m² navýšena pol. č. 355 (malba SDK).

Závěr a změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výše uvedené informace.

Zadavatel je jednak povinen v souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona z důvodu včasného neuveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel současně provádí v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona doplnění a změnu zadávací dokumentace takové povahy, kdy je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto rovněž **mění a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nabídky se podávají nejpozději do 7. 11. 2025 do 10:00 hodin.**

Podoba nabídek bude povinně elektronická. Nabídky se budou podávat v písemné formě v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. **Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace ohledně podání nabídek zůstávají v platnosti.

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr

V Brně dne 24. října 2025

Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
v zastoupení
PIONS s.r.o.