

NAŠE ZN.: VZ202566
VYŘIZUJE: Nikola Šedivá
E-MAIL: sediva.nikola@nemkyj.cz
DATUM: 04.11.2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejná zakázka č. VZ202566 - Havarijní stav rozvodů vody v pavilonech L, C a E

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Dobrý den,

základě včerejší prohlídky místa stavby prosím o kontrolu rozpočtu z hlediska stavebních prací.

1) Potrubí vede v podhledu a v žádném rozpočtu není položka na demontáž a zpětnou montáž podhledu uvedena. Budete si demontovat a montovat sami?

2) Objekt C - Rozpočet obsahuje vysekání a vybourání drážek ale neobsahuje zapravení a výmalbu.

3) Objekt E - V rozpočtu chybí výmalba pro zapravení.“

Odpověď na dotaz č. 1:

1. Demontáž podhledů v Ústavní lékárně bude provedena pracovníky našeho oddělení údržby, včetně jejich následné zpětné montáže. Předpokládá se demontáž pouze jednotlivých kazet podhledu, nosná konstrukce zůstane zachována a nebude demontována.
2. V objektu C bude provedeno zapravení a oprava zdíva pracovníky našeho oddělení údržby.
3. Výmalbu zajistí pracovníci našeho oddělení údržby.

Znění dotazu č. 2:

„A druhý dotaz jsou ke žlabům:

Rozpočty obsahují žlaby je tím myšleno standartní žlab který vyrábí a dodává výrobce potrubí, který se nadvakne na potrubí a celé se to i se žlabem zaizoluje. Nebo požadujete něco podobného jako používají elektrikáři pod označením Kabelový žlab MARS. Obrázky obou variant na které se ptám posílám pro předsavu v příloze a prosím o dopřesnění jakou variantu požadujete.

Děkuji a prosím o upřesnění rozsahu stavebních prací a dospecifikování požadovaných žlabů.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel potvrzuje, že žlab pro potrubí je uvažován jako standardní žlab dodavatele potrubního systému.

Znění dotazu č. 3:

*„Dobrý den,
prosím o zaslání rozboru vody ve Vaší nemocnici k posouzení vhodnosti nerezového materiálu-trubky.
V nemocnici se používají různé přísady do pitné vody a výrobce potrubí posoudí dle rozboru vhodnost použité nerezy.“*

Odpověď na dotaz č. 3:

V celém areálu nemocnice je k dispozici standardní pitná voda z veřejného vodovodního řadu. Nejsou požadovány žádné zvláštní ani nadstandardní nároky na rozvodné potrubí.

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat.

Za zadavatele: